Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	31,49	10,82	20,67	69,04	51,82	17,22	7,00	5,00	0,42	20,67	-	-	21,00	-	21,00	-	57,57	-	1,19			1,61
18.09.20	24,00	-		20,11	20,11	38,96	45,99	-7,03	7,00	5,00	0,92	20,11	-	-	20,29	-	20,29	-	46,41	-	0,93			0,92
19.09.20	24,00	-	84,48	68,23	16,25	68,68	45,90	22,78	7,00	5,00	1,64	16,25	-	-	16,55	-	16,55	-	63,68	-	1,03			2,67
20.09.20	24,00	-	127,99	109,54	18,45	68,70	46,70	22,00	7,00	5,00	2,41	18,45	-	-	18,85	-	18,85	-	68,79	-	1,27			3,68
21.09.20	24,00	-	126,19	109,65	16,54	68,48	47,19	21,29	7,00	5,00	2,34	16,54	-	-	16,87	-	16,87	-	68,52	-	1,13			3,47
22.09.20	24,00	-	114,73	98,24	16,49	68,00	46,15	21,85	7,00	5,00	2,15	16,49	-	-	16,84	-	16,84	-	67,58	-	1,12			3,27
Среднее	24,00	-	96,98	69,43	18,09	63,64	47,29	16,35	7,00	5,00	1,65	18,09	-	-	18,40	-	18,40	-	62,09	-	1,11	-	-	2,60
Итого	144,00		484,88	416,59	108,51						9,88	108,51	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00			6,67	0,00	0,00	15,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	93317,15	79870,23	14025,23	-	14361,55	-	2852,48	-	-
	22.09.20 22:00	93760,84	79870,23	14089,19	-	14426,83	-	2882,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -1,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург № 2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.