Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8699.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 132 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0920.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	41,92	42,98	-1,06	69,07	55,91	13,16	7,00	5,00	0,00	11,69	-	-	11,89	-	11,89	-	57,25	-	0,67			0,67
18.09.20	24,00	-	0,00	16,96	-16,96	29,80	45,91	-16,11	7,00	5,00	0,00	15,49	-	-	15,63	-	15,63	-	42,96	-	0,67			0,67
19.09.20	24,00	-	0,00	18,02	-18,02	30,45	46,94	-16,49	7,00	5,00	0,00	16,38	-	-	16,53	-	16,53	-	44,10	-	0,73			0,73
20.09.20	24,00	-	0,00	21,83	-21,83	31,28	46,46	-15,18	7,00	5,00	0,00	19,98	-	-	20,19	-	20,19	-	43,80	-	0,88			0,88
21.09.20	24,00	-	0,00	14,42	-14,42	30,28	46,34	-16,06	7,00	5,00	0,00	13,10	-	-	13,22	-	13,22	-	43,13	-	0,57			0,57
22.09.20	24,00	-	22,10	22,24	-0,14	66,83	37,00	29,83	7,00	5,00	0,12	9,79	-	-	9,93	-	9,93	-	54,65	-	0,53			0,65
Среднее	24,00	-	10,67	22,74	-12,07	42,95	46,43	-3,48	7,00	5,00	0,02	14,41	-	-	14,57	-	14,57	-	47,65	-	0,67	-	-	0,69
Итого	144,00		64,02	136,45	-72,43						0,12	86,43	0,00	0,00	87,39	0,00	87,39	0,00			4,03	0,00	0,00	4,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	58477,01	48927,80	9758,38	-	10001,40	-	1786,39	-	-
	22.09.20 22:00	58494,98	48999,59	9815,40	-	10059,02	-	1784,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °С = -1,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.