Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 140, лит. Е**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8729.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24308**

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208254**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,307** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2508**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,114**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **92,1** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **45,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	22,20	16,36	5,84	45,59	42,35	3,24						22,43	16,48	5,95						0,33
18.09.2020		*																				
19.09.2020		*																				
20.09.2020		*																				
21.09.2020	2,00	*	12,84	12,20	0,64	66,30	40,28	26,02						13,10	12,30	0,80						
22.09.2020	24,00		157,45	134,88	22,57	65,97	45,42	20,55						160,62	136,20	24,42						0,35
Среднее	16,67		92,40	78,45	13,94	59,29	42,68	16,60						94,15	79,19	14,96						4,26
Итого	**50,00**		**192,49**	**163,44**	**29,05**									**196,15**	**164,98**	**31,17**						2,37
																						4,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **94** час **9,01** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **94** час **59,45** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,5** °C **1,31** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **12,64** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **90,62** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2