Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 144, лит. Щ**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8730.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23781**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207107**
Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30		КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12		ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,174** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0946**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,043**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **52,2** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **17,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00	*	44,53	36,45	8,08	68,94	68,50	0,44			7,51		7,51	7,68		7,68		68,87				0,52
24.08.2020	24,00		42,77	36,40	6,37	68,55	68,21	0,34			5,87		5,87	5,98		5,98		67,94				0,40
25.08.2020	24,00		44,29	36,02	8,27	68,06	67,66	0,40			7,72		7,72	7,88		7,88		67,85				0,52
26.08.2020	24,00	*	42,77	35,98	6,79	68,30	67,90	0,40			6,31		6,31	6,43		6,43		67,99				0,43
27.08.2020	24,00	*	42,00	35,57	6,43	68,58	68,20	0,38			5,98		5,98	6,11		6,11		68,12				0,40
28.08.2020	24,00	*	42,26	35,56	6,70	67,92	67,53	0,39			6,25		6,25	6,39		6,39		67,50				0,42
29.08.2020	24,00		43,78	36,10	7,68	69,19	68,77	0,42			7,18		7,18	7,34		7,34		68,94				0,49
30.08.2020	24,00	*	44,26	35,78	8,48	69,24	68,78	0,46			8,00		8,00	8,17		8,17		69,12				0,55
31.08.2020	24,00	*	43,79	36,01	7,78	68,65	68,28	0,37			7,34		7,34	7,51		7,51		68,24				0,50
01.09.2020	24,00	*	43,31	35,78	7,53	68,42	68,02	0,40			7,10		7,10	7,24		7,24		68,12				0,48
02.09.2020	24,00		43,69	35,54	8,15	68,43	68,01	0,42			7,67		7,67	7,83		7,83		68,17				0,52
03.09.2020	24,00		43,27	35,45	7,82	68,22	67,80	0,42			7,31		7,31	7,47		7,47		67,97				0,50
04.09.2020	24,00	*	43,22	36,02	7,20	69,16	68,80	0,36			6,78		6,78	6,90		6,90		68,60				0,46
05.09.2020	24,00	*	43,60	35,83	7,77	68,89	68,47	0,42			7,28		7,28	7,46		7,46		68,68				0,50
06.09.2020	24,00		44,65	35,58	9,07	68,65	68,22	0,43			8,54		8,54	8,70		8,70		68,53				0,58
07.09.2020	24,00	*	43,01	35,51	7,50	68,60	68,18	0,42			7,02		7,02	7,19		7,19		68,39				0,48
08.09.2020	24,00		42,58	35,59	6,99	68,52	68,11	0,41			6,51		6,51	6,68		6,68		68,23				0,44
09.09.2020	24,00	*	43,71	36,26	7,45	68,57	68,18	0,39			6,98		6,98	7,15		7,15		68,21				0,48
10.09.2020	24,00	*	43,31	35,31	8,00	67,82	67,42	0,40			7,52		7,52	7,69		7,69		67,49				0,51
11.09.2020	24,00	*	43,05	35,95	7,10	68,60	68,20	0,40			6,64		6,64	6,80		6,80		68,20				0,45
12.09.2020	24,00		43,98	35,60	8,38	68,98	68,55	0,43			7,90		7,90	8,09		8,09		68,72				0,54
13.09.2020	24,00	*	45,18	35,61	9,57	69,86	69,43	0,43			9,12		9,12	9,32		9,32		69,60				0,64
14.09.2020	24,00	*	42,77	35,31	7,46	68,70	68,30	0,40			6,99		6,99	7,16		7,16		68,33				0,48
15.09.2020	24,00	*	43,08	34,80	8,28	68,60	68,09	0,51			7,81		7,81	7,98		7,98		68,69				0,54
16.09.2020	24,00		42,35	34,73	7,62	69,26	68,84	0,42			7,22		7,22	7,38		7,38		68,85				0,50
Среднее	24,00		43,41	35,71	7,70	68,67	68,26	0,41			7,22		7,22	7,38		7,38		68,37				0,49
Итого	**600,00**		**1085,21**	**892,74**	**192,47**						**180,55**		**180,55**	**184,53**		**184,53**						**12,33**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,5** °C **2,8** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **9,53** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **184,53** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ «___»_____ /_____20___ г./

Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ