Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 146, лит. Ш**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8731.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24448**

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205764**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,174**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,0902**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,041**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**52,2**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**16,4**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00		8,77	17,91	-9,14	54,09	56,52	-2,43			9,66		9,66	9,82		9,82		57,49				0,56
24.08.2020	24,00	*	6,23	15,21	-8,98	54,22	55,79	-1,57			9,53		9,53	9,66		9,66		55,40				0,53
25.08.2020	24,00	*	8,66	18,10	-9,44	54,73	55,91	-1,18			10,05		10,05	10,22		10,22		55,63				0,56
26.08.2020	24,00		7,92	17,61	-9,69	53,02	54,39	-1,37			10,28		10,28	10,43		10,43		54,32				0,56
27.08.2020	24,00		7,42	17,97	-10,55	52,35	53,66	-1,31			11,22		11,22	11,38		11,38		53,36				0,60
28.08.2020	24,00		7,19	17,11	-9,92	51,59	52,52	-0,93			11,01		11,01	11,14		11,14		51,79				0,57
29.08.2020	24,00	*	7,62	16,82	-9,20	52,18	53,23	-1,05			9,95		9,95	10,09		10,09		52,61				0,52
30.08.2020	24,00	*	8,36	18,22	-9,86	52,62	54,11	-1,49			10,23		10,23	10,40		10,40		54,16				0,56
31.08.2020	24,00	*	8,31	19,25	-10,94	53,49	54,46	-0,97			11,74		11,74	11,89		11,89		54,04				0,63
01.09.2020	24,00	*	7,22	17,72	-10,50	52,40	53,84	-1,44			11,29		11,29	11,43		11,43		53,62				0,60
02.09.2020	24,00	*	7,60	18,13	-10,53	52,42	53,63	-1,21			11,48		11,48	11,63		11,63		53,16				0,61
03.09.2020	24,00	*	7,74	17,77	-10,03	52,68	53,71	-1,03			10,90		10,90	11,06		11,06		53,30				0,58
04.09.2020	24,00		8,15	17,74	-9,59	53,40	54,29	-0,89			10,04		10,04	10,21		10,21		53,86				0,54
05.09.2020	24,00		8,11	17,46	-9,35	52,40	53,52	-1,12			10,11		10,11	10,25		10,25		53,08				0,54
06.09.2020	24,00		7,06	18,31	-11,25	51,70	53,50	-1,80			12,21		12,21	12,37		12,37		53,36				0,65
07.09.2020	24,00	*	7,73	18,28	-10,55	53,18	54,37	-1,19			11,21		11,21	11,38		11,38		54,03				0,61
08.09.2020	24,00	*	6,84	16,10	-9,26	51,50	52,58	-1,08			10,50		10,50	10,65		10,65		51,47				0,54
09.09.2020	24,00	*	8,22	18,27	-10,05	53,65	55,08	-1,43			10,94		10,94	11,11		11,11		54,81				0,60
10.09.2020	24,00	*	8,76	18,97	-10,21	51,02	51,99	-0,97			11,07		11,07	11,25		11,25		51,43				0,57
11.09.2020	24,00		8,63	19,08	-10,45	51,56	52,49	-0,93			11,24		11,24	11,41		11,41		52,04				0,58
12.09.2020	24,00		8,46	18,37	-9,91	52,18	53,11	-0,93			10,64		10,64	10,79		10,79		52,45				0,56
13.09.2020	24,00		7,49	19,88	-12,39	52,99	54,68	-1,69			13,55		13,55	13,75		13,75		54,28				0,73
14.09.2020	24,00		8,14	19,49	-11,35	53,53	54,74	-1,21			12,26		12,26	12,44		12,44		54,15				0,67
15.09.2020	24,00		7,99	19,61	-11,62	53,37	54,39	-1,02			12,77		12,77	12,93		12,93		53,70				0,68
16.09.2020	24,00		8,31	18,64	-10,33	53,20	54,32	-1,12			11,30		11,30	11,47		11,47		53,62				0,61
Среднее	24,00		7,88	18,08	-10,20	52,78	54,03	-1,25			11,01		11,01	11,17		11,17		53,65				0,59
Итого	**600,00**		**196,93**	**452,02**	**-255,09**						**275,18**		**275,18**	**279,16**		**279,16**						**14,76**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,5** °C **4,27** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **10,49** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **279,16** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/
«___» _____ 20___ г.