Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 146, лит. Ш**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8731.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24448**
график: **150/70**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205764**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,174**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,0902**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,041**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**52,2**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**16,4**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	5,00	*	0,00	5,55	-5,55	21,53	45,09	-23,56			5,68		5,68	5,72		5,72		35,43				0,21
18.09.2020	24,00	*	0,00	13,42	-13,42	16,37	44,62	-28,25			13,76		13,76	13,79		13,79		31,76				0,44
19.09.2020	24,00	*	0,00	15,89	-15,89	16,55	45,86	-29,31			16,31		16,31	16,36		16,36		33,49				0,55
20.09.2020	24,00	*	0,00	17,81	-17,81	16,30	45,28	-28,98			18,21		18,21	18,31		18,31		35,00				0,64
21.09.2020	24,00	*	0,00	15,01	-15,01	17,04	46,02	-28,98			15,35		15,35	15,42		15,42		33,52				0,52
22.09.2020	23,00	*	16,61	21,25	-4,64	29,94	42,70	-12,76			12,69		12,69	12,79		12,79		39,20				0,53
Среднее	20,67		3,21	17,21	-14,00	19,62	44,93	-25,31			15,87		15,87	15,95		15,95		34,73				0,56
Итого	**124,00**		**16,61**	**88,93**	**-72,32**						**82,00**		**82,00**	**82,39**		**82,39**						**2,89**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**20** час	**0,54** Гкал	
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**20** час	**15,26** куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	**15,5** °С	**1,51** Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**1,92** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	**97,65** м.куб.		

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург