Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: -Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подлитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

| Дата | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 17.09.20 | 24,00 | - | 14,14 | 26,52 | 12,38 | 49,45 | 51,27 | -1,82 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,48 | - | - | 11,63 | - | 11,63 | - | 46,76 | - | 0,54 | | | 0,54 |
| 18.09.20 | 24,00 | - | 29,31 | 21,27 | 8,04 | 61,36 | 33,85 | 27,51 | 7,00 | 5,00 | 0,59 | 8,04 | - | - | 8,20 | - | 8,20 | - | 61,09 | - | 0,49 | | | 1,08 |
| 19.09.20 | 24,00 | - | 28,94 | 20,19 | 8,75 | 64,64 | 35,38 | 29,26 | 7,00 | 5,00 | 0,59 | 8,75 | - | - | 8,93 | - | 8,93 | - | 64,33 | - | 0,56 | | | 1,16 |
| 20.09.20 | 24,00 | - | 31,10 | 19,50 | 11,60 | 65,01 | 34,92 | 30,09 | 7,00 | 5,00 | 0,59 | 11,60 | - | - | 11,84 | - | 11,84 | - | 64,72 | - | 0,75 | | | 1,35 |
| 21.09.20 | 24,00 | - | 28,25 | 19,38 | 8,87 | 64,97 | 35,62 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | 0,57 | 8,87 | - | - | 9,05 | - | 9,05 | - | 64,67 | - | 0,57 | | | 1,15 |
| 22.09.20 | 24,00 | - | 25,29 | 16,02 | 9,27 | 65,96 | 33,79 | 32,17 | 7,00 | 5,00 | 0,52 | 9,27 | - | - | 9,46 | - | 9,46 | - | 65,63 | - | 0,61 | | | 1,13 |
| Среднее | 24,00 | - | 26,17 | 20,48 | 9,82 | 61,90 | 37,47 | 24,43 | 7,00 | 5,00 | 0,48 | 9,67 | - | - | 9,85 | - | 9,85 | - | 61,20 | - | 0,59 | - | - | 1,07 |
| Итого | 144,00 | | 157,03 | 122,88 | 58,91 | | | | | | 2,86 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 59,11 | 0,00 | 59,11 | 0,00 | | | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.20 04:00 | 67432,75 | 60267,66 | 13977,09 | - | 14315,52 | - | 1798,92 | - | - |
| | 22.09.20 22:00 | 67541,55 | 60338,90 | 14084,14 | - | 14424,64 | - | 1803,52 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °C = -0,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург