

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонтент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 15б, лит. К
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9304.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23531

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207261
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: PRM-32-B1
 Обратный трубопровод (М2) PRM-32-B1
 Подающий ГВС (М3) PRM-20-B1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (лп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Qот.= 0,198 Qвент.= 0 Qтек.= 0 Qгвс.= 0,0779
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот.гвс.ср= 0,0354
 Договорные расходы (ср.сут.): ГСрт.: Qгвс.= 14,16 Гвс.м=

Схема подлючения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термомпребр.: КТСЛН
 КТСЛН
 ТСП-Н

Дата		Учет отопление (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.	
Т	Н	М1	М2	дИМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дИМ	М3	М3	М3	дV (излив)	Уплотит	Т3	Т4	Р3	Р4	Гкал	
час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2		
17.09.2020	24.00	49,28	44,59	4,69	69,74	55,20	14,54						50,38	45,22	5,16								0,98
18.09.2020	24.00	51,51	46,97	4,54	68,69	46,51	22,18						52,66	47,45	5,21								1,35
19.09.2020	24.00	51,34	46,51	4,83	69,25	46,15	23,10						52,46	46,99	5,47								1,41
20.09.2020	24.00	49,90	45,32	4,58	69,32	46,04	23,28						50,99	45,80	5,19								1,37
21.09.2020	24.00	50,14	45,53	4,61	69,20	46,59	22,61						51,23	46,01	5,22								1,35
22.09.2020	24.00	49,11	43,60	5,51	68,51	46,17	22,34						50,14	44,08	6,06								1,36
Среднее	24.00	50,21	45,42	4,79	69,12	47,78	21,34						51,31	45,92	5,39								1,30
Итого	144,00	301,28	272,52	28,76									307,86	275,55	32,31								7,82

Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уплг, рассчитанный по среднему: 0 час 0 Гкал
 Период расчета по договору: 0 час 0 Гкал
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 15,5 °С 0,45 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 7,37 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: 32,31 м.куб.

Представитель управляющей организации
 Филиал «Энергосбыт»
 Общественное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)