

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул., д. 160, лит. И
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9306.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 24446

График: 150/70

Установленные приборы: ВЧТ-7 № 207793
Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Подводящий трубопровод (М1) расходомер:
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ
Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
Подпиточный трубопровод (Vn)
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1 \cdot (t1-hxv) - M2 \cdot (t2-hxv)$

Гм1= 0,067
Гм2= 0,067
Гм3= 0,067
Гм4= 30
Гм5= 30
Гм6= 30

2-х трубная схема

Режим (схема):
Преобр. давления:

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот = 0,226
Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.: Gот = 67,8

Qтеп = 0
Qгвс = 0
Qгвс.гр = 0
Qгвс.ср = 0
Qгвс.м = 0

Qгвс = 0,1844
Qгвс.гр = 0,0838
Qгвс.ср = 33,52
Qгвс.м = 33,52

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	дВ (излив)	Улопит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
17.09.2020	24.00		96,94	77,34	19,60	69,92	54,11	15,81						99,11	78,44	20,67						2,60
18.09.2020	24.00		101,93	81,42	20,51	68,82	43,47	25,35						104,15	82,16	21,99						3,48
19.09.2020	24.00		98,10	81,44	16,66	69,36	43,06	26,30						100,24	82,16	18,08						3,30
20.09.2020	24.00		99,58	79,28	20,30	69,48	42,68	26,80						101,77	80,00	21,77						3,54
21.09.2020	24.00		100,37	79,58	20,79	69,30	43,38	25,92						102,56	80,30	22,26						3,50
22.09.2020	24.00		96,78	76,32	20,46	68,63	43,13	25,50						98,90	77,00	21,90						3,35
Среднее	24.00		98,95	79,23	19,72	69,25	44,97	24,28						101,12	80,01	21,11						3,29
Итого	144.00		593,70	475,38	118,32									606,73	480,06	126,67						19,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Вп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
0 час
Гкал
куб.м

15,5 °C

17,94 Гкал
126,67 м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Абонентное управление
Представитель теплоснабжающей организации