

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 162, лит. 3  
 Договор: 9307.038.1  
 Телефон: 28961  
 Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 28961  
 График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207800  
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: PRM-40-B1  
 Обратный трубопровод (М2) PRM-40-B1  
 Подающий ГВС (М3) PRM-32-B1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Лп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hв)-M2\*(t2-hв)  
 лето: Qгвс=M3\*(h3-hв)  
 Договор: 9307.038.1  
 Строит. адрес: 2-х-трубная схема  
 Телефон: 20.12.2021  
 Термопробор.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Режим (схема): Преобр. давлени:  
 Qот = 0,225  
 Qгвс = 0  
 Qгвс ср = 0,1998  
 Qгвс ср = 0,0908  
 Qгвс ср = 36,32  
 Gот = 0  
 Gгвс ср = 0  
 Gгвс ср = 0,1  
 Gгвс ср = 0,1  
 Gгвс ср = 0,067  
 Gгвс ср = 45  
 Gгвс ср = 45  
 Gгвс ср = 30

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ													
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2		M3	M4	ΔV (излив)	Уплнит	T3	T4	P3	P4					
17.09.2020	24.00		159,08	148,23	10,85	69,86	59,63	10,23																
18.09.2020	24.00		168,28	157,46	10,82	68,81	54,30	14,51																
19.09.2020	24.00		165,92	154,97	10,95	69,38	54,75	14,63																
20.09.2020	24.00		162,47	150,64	11,83	69,47	54,59	14,88																
21.09.2020	24.00		161,06	151,89	9,17	69,33	54,72	14,61																
22.09.2020	24.00		154,53	144,80	9,73	68,71	54,30	14,41																
Среднее	24.00		161,89	151,33	10,56	69,26	55,38	13,88																
Итого	144,00		971,34	907,99	63,35																			

Показание счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл. т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоносителя Vисв изл.

0 час  
 0 час  
 0 час  
 15,5 °C  
 16,05 Гкал  
 71,52 м.куб.  
 0 час  
 0,98 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Филиал «Энергосбыд»  
 Абонентское управление  
 Представитель: [подпись]  
 ООО «ТЭК СПб»  
 Общество с ограниченной ответственностью  
 «Жилкомсервис №2 Невского района»  
 Санкт-Петербург