

Абонент: ООО "ЖКЭС № 2 Невского района"

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Адрес: Седова ул. д. 16а, лит. Ж  
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9308.038.1  
Строит. адрес: Тел.фон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УТЭ: 24445

Установленные приборы: Выходимые архивы в файлах:  
Вычислитель: ВКГ-7 № 206880  
Подводящий трубопровод (М1)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подводящий ТЭС (М3)  
Циркуляционный ТЭС (М4)  
Подпиточный трубопровод (Вп)  
Расчетный алгоритм:

Ценовые и источн. архивы в файлах:  
расходимые: PRЭМ-40-В1  
PRЭМ-40-В1  
PRЭМ-32-В1

Схема подключения:  
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
Термопреобр.: КТСП-Н  
КТСП-Н  
ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки (гр.час): Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)  
Договорные расходы (гр.сут.): t/сут.: Qот.= 0,225  
Qвнт.= 0  
Qтех.гв.ср.= 0,1954  
Qгв.ср.= 0,0888  
Qгв.ср.= 35,52 Гвс.м=

Счет ГВС (ТВ-1)  
Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020  
Qвнт.= 0  
Qтех.гв.= 0  
Qгв.ср.= 0  
Qгв.ср.= 0  
Qгв.ср.= 0

Контроль ГВС (ТВ-2)  
Qвнт.= 0  
Qтех.гв.= 0  
Qгв.ср.= 0  
Qгв.ср.= 0  
Qгв.ср.= 0

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3		P4				
23.08.2020	24.00	53.34	42.14	11.20	70.98	55.91	15.07																			
24.08.2020	24.00	52.14	42.29	9.85	70.43	55.65	14.78																			
25.08.2020	24.00	53.48	42.25	11.23	69.93	55.18	14.75																			
26.08.2020	24.00	52.84	42.26	10.58	70.29	55.32	14.97																			
27.08.2020	24.00	52.55	41.69	10.86	70.64	55.29	15.35																			
28.08.2020	24.00	52.17	41.81	10.36	69.93	54.58	15.35																			
29.08.2020	24.00	54.06	42.09	11.97	71.22	55.55	15.67																			
30.08.2020	24.00	52.46	41.84	10.62	71.24	55.43	15.81																			
31.08.2020	24.00	53.13	42.04	11.09	70.56	55.29	15.27																			
01.09.2020	24.00	53.03	41.72	11.31	70.37	55.01	15.36																			
02.09.2020	24.00	53.79	41.22	12.57	70.39	54.72	15.67																			
03.09.2020	24.00	52.72	41.29	11.43	70.22	54.82	15.40																			
04.09.2020	24.00	53.50	41.29	11.59	71.07	55.88	15.19																			
05.09.2020	24.00	52.64	41.86	10.78	70.87	55.62	15.25																			
06.09.2020	24.00	53.36	41.43	11.93	70.57	55.25	15.32																			
07.09.2020	24.00	52.52	41.52	11.00	70.63	55.09	15.54																			
08.09.2020	24.00	52.44	41.47	10.97	70.51	55.01	15.50																			
09.09.2020	24.00	52.59	42.25	10.34	70.58	55.07	15.51																			
10.09.2020	24.00	53.68	41.26	11.79	69.92	54.67	15.25																			
11.09.2020	24.00	53.68	41.47	12.21	70.68	55.15	15.53																			
12.09.2020	24.00	54.55	40.91	13.64	71.16	55.30	15.86																			
13.09.2020	24.00	52.65	41.20	11.45	71.88	55.78	16.10																			
14.09.2020	24.00	52.57	40.85	11.72	70.76	55.04	15.72																			
15.09.2020	24.00	52.64	40.53	12.11	70.68	54.79	15.89																			
16.09.2020	24.00	53.26	40.61	12.65	71.40	55.33	16.07																			
Среднее	24.00	53.01	41.60	11.41	70.88	55.23	15.45																			
Итого	600.00	1325.16	1039.91	285.25																						
Показания счетчиков на момент снятия данных:																										
Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, T	Общц, Гкал	Траб, ч																	

Копичество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
Объем потребленного теплоснабжения Узла Ил.

15,5 °С  
31,85 Гкал  
300,25 м.куб.  
0 час  
0 час  
4,42 Гкал  
Гкал  
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
Филиал «Энергосбыт»  
Представитель обслуживающей организации  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

