

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 17, корп. 2, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8756 038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23777

Источник: котельная по адресу Елизарова пр. д. 41а

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: 96/70

Установленные приборы:

Часовые и суточ. архивы в файлах:

Режим (схема):

ОП: СИ-1 ТЭ-1 ФТ-1;

Вычислитель: ВКТ-7 № 208364

расходомер:

Приборы УТЭ поверены до:

20.12.2021

Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Смпл=

0,8

0,8

120

120

КТСП-Н
 КТСП-Н

Термопреобр.:

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:

зима:

$Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)$

лето:

$Qгвс=M3*(t3-hxв)$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот = 0,391

Qвент = 0

Qтех = 0

Qтех.гвс = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Got = 375,36

Qвент.м = 0

Qтех.гвс = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ	
			М1	М2	dM	T1	T2	dT	Р1	Р2						М3
	час		т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	Гкал
17.09.2020	24.00*		0,00	0,00	16,34	16,24	0,10									0,00
18.09.2020	24.00*		0,00	0,00	15,92	15,80	0,12									0,00
19.09.2020	24.00*		0,00	0,00	15,79	15,72	0,07									0,00
20.09.2020	24.00*		0,00	0,00	15,61	15,54	0,07									0,00
21.09.2020	24.00*		0,00	0,00	15,48	15,41	0,07									0,00
22.09.2020	24.00*		0,00	0,00	15,60	15,56	0,04									0,00
Среднее	24.00		0,00	0,00	15,79	15,71	0,08									0,00
Итого	144,00		0,00	0,00												0,00

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

М1, т

М2, т

М3, т

М4, т

Уп, т

Qобщ, Гкал

Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час

0 час

Гкал

0 час

0 час

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)