Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 26, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8746.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28171**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1314317**

Приборы УУТЭ поверены до: **20.09.2022**
Режим (схема): **ОП: А32-00;**
график: **147/71**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,071	17,69	Взлет ТПС	
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-550(Л/Ф)	0,071	21,23	Взлет ТПС	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2076**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**65,5579**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,77	15,90	-0,13	7,00	4,20												0,00
18.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,10	15,23	-0,13	7,00	4,20												0,00
19.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,07	15,23	-0,16	7,00	4,20												0,00
20.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,35	14,54	-0,19	7,00	4,20												0,00
21.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,71	14,88	-0,17	7,00	4,20												0,00
22.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,11	15,21	-0,10	7,00	4,20												0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	15,02	15,17	-0,15	7,00	4,20												0,00
Итого	**144,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	0,00
																						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,6** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/
«___» _____ 20__ г.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление №2 Невского района
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Санкт-Петербург