Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 49, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9073.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28915**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204684**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3188** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **96,8506** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,17	27,01	-0,84														0,00
18.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,68	27,04	-3,36														0,00
19.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,16	26,73	-2,57														0,00
20.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,66	26,31	-1,65														0,00
21.09.2020	24,00	*	81,24	82,64	-1,40	63,82	53,24	10,58														0,84
22.09.2020	24,00	*	186,08	186,87	-0,79	63,42	52,98	10,44														1,94
Среднее	24,00		44,55	44,92	-0,37	37,65	35,55	2,10														0,46
Итого	**144,00**		**267,32**	**269,51**	**-2,19**																	**2,78**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **12,5** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **2,78** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/
Представитель теплоснабжающей организации
_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург