

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул, д. 59
Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Источник: Котельная 2 Невская

Установленные приборы: СТП943 № 10772

Вычислитель: Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)
Договорные нагрузки (гр. час): Кал/час:
Договорные расходы (гр. сут.): Т/сут.:

Часовые и суточные архивы в файлах:
расходомер: PRЭМ-40-В1
Подводящий ГВС (М3) PRЭМ-40-В1
Циркуляционный ГВС (М4) PRЭМ-20-Д

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021

Термопробор: КТПТР-05
КТПТР-05
ТПТ-15-2

Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Пробор. давлени: ПрЭМ-40-В1

Узел учета: Общ. 29279

График: 149/70

Отечт = 0
Отечт. гр. ср = 0
Отечт. гр. ср = 0
Отечт. гр. ср = 0

Qтечт = 0,473
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067
Qтечт. гр. ср = 0,067

Дата	Ти	НС	М1		М2		М3		М4		Учет ГВС (ТВ-2)		Учет ГВС (ТВ-1)		Qобщ
			T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	
23.08.2020	24.00*		95,37	86,85	8,52	70,04	69,61	0,43	8,93	8,93	9,13	9,13	9,13	69,22	0,62
24.08.2020	24.00*		95,46	86,91	8,55	70,18	69,80	0,38	8,96	8,96	9,16	9,16	9,16	68,98	0,62
25.08.2020	24.00*		93,91	85,84	8,07	69,19	68,77	0,42	8,26	8,26	8,43	8,43	8,43	68,27	0,56
26.08.2020	24.00*		94,91	85,67	9,24	69,60	69,18	0,42	9,50	9,50	9,71	9,71	9,71	68,68	0,65
27.08.2020	24.00*		94,07	84,59	9,48	69,92	69,49	0,43	9,71	9,71	9,92	9,92	9,92	69,07	0,67
28.08.2020	24.00*		95,31	86,07	9,24	69,19	68,79	0,40	9,43	9,43	9,64	9,64	9,64	68,28	0,64
29.08.2020	24.00*		96,75	87,50	9,25	70,07	69,64	0,43	9,40	9,40	9,60	9,60	9,60	68,28	0,64
30.08.2020	24.00*		96,14	86,69	9,45	70,38	69,97	0,41	9,48	9,48	9,69	9,69	9,69	68,28	0,65
31.08.2020	24.00*		96,49	87,23	9,26	70,11	69,69	0,42	9,29	9,29	9,49	9,49	9,49	68,07	0,64
01.09.2020	24.00*		97,08	86,64	10,44	69,51	69,11	0,40	10,60	10,60	10,83	10,83	10,83	68,07	0,64
02.09.2020	24.00*		95,42	86,05	9,37	69,71	69,30	0,41	9,40	9,40	9,61	9,61	9,61	68,69	0,65
03.09.2020	24.00*		95,72	84,73	10,99	69,45	69,05	0,40	9,95	9,95	10,17	10,17	10,17	68,50	0,68
04.09.2020	24.00*		95,76	86,03	9,73	70,53	70,16	0,37	8,60	8,60	8,79	8,79	8,79	68,21	0,60
05.09.2020	24.00*		95,77	86,36	9,41	69,99	69,58	0,41	9,07	9,07	9,27	9,27	9,27	68,58	0,63
06.09.2020	24.00*		94,58	85,81	8,77	69,80	69,37	0,43	8,62	8,62	8,81	8,81	8,81	68,84	0,63
07.09.2020	24.00*		94,84	86,06	8,78	69,90	69,47	0,43	8,64	8,64	8,82	8,82	8,82	68,93	0,59
08.09.2020	24.00*		97,19	88,22	8,21	69,89	69,46	0,43	8,87	8,87	9,07	9,07	9,07	68,96	0,61
09.09.2020	24.00*		94,49	85,28	9,21	69,29	68,84	0,45	9,00	9,00	9,20	9,20	9,20	68,22	0,61
10.09.2020	24.00*		95,70	86,06	9,64	70,02	69,55	0,47	9,48	9,48	9,69	9,69	9,69	68,14	0,66
11.09.2020	24.00*		95,13	84,78	10,35	70,27	69,77	0,50	10,20	10,20	10,43	10,43	10,43	68,45	0,71
12.09.2020	24.00*		96,19	84,89	11,30	71,20	70,68	0,52	11,24	11,24	11,49	11,49	11,49	70,36	0,79
13.09.2020	24.00*		93,77	83,93	9,84	70,35	69,85	0,50	9,67	9,67	9,88	9,88	9,88	69,15	0,67
14.09.2020	24.00*		92,50	82,74	9,76	69,73	69,21	0,52	9,63	9,63	9,85	9,85	9,85	69,15	0,67
15.09.2020	24.00*		92,59	82,27	10,32	70,79	70,29	0,50	10,14	10,14	10,37	10,37	10,37	69,92	0,71
16.09.2020	24.00*		95,22	85,73	9,49	69,95	69,52	0,44	9,41	9,41	9,62	9,62	9,62	69,05	0,65
Итого	600,00		2380,53	2143,19	237,34				235,24	235,24	240,42	240,42	240,42	69,05	16,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Qобщ, Гкал; Трасс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

12,5 °C
13,31 Гкал
240,42 м.куб

0 час
0 час
Гкал
куб.м

Гкал
куб.м

2,94 Гкал

240,42

20 Г

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" _____

И.И. Иванов

Филиал «Энерго» ООО "ЖКС № 2 Невского района" _____

Абонентное управление _____

Отчет принят _____

Представитель теплоносителя организации _____

20 Г