

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 59  
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9149.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 29279

Установленные приборы: Счетчик № 10772  
 Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmln= 0,1  
 Вычислитель: СТП943 № 10772  
 расходомер: PRЭМ-40-B1  
 Подводящий трубопровод (М1) PRЭМ-40-B1  
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-40-B1  
 Подводящий ГВС (М3) КИТТР-05  
 Циркуляционный ГВС (М4) КИТТР-05  
 Подпиточный трубопровод (Vп) ТПТ-15-2  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв)  
 лето: Qгвс=M3\*(t3-hxв)  
 Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Режим (схема): Преобр.давления: ОП: СП-0; МП: СП-0; график: 149/70

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,473  
 Qгвс = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): ТГ/сут: Гот = 143,696  
 Гвент = 0  
 Qгвс.ср = 0,067  
 Ггвс.гв = 0  
 Ггвс.м = 26,8

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ											
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2		M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
17.09.2020	24.00*		109,19	98,67	10,52	64,54	64,26	0,28			10,30	10,30	10,50	10,50	12,27	10,50	10,50	63,33	63,33			0,71
18.09.2020	24.00*		131,44	117,96	13,48	60,53	60,25	0,28			12,07	12,07	12,27	12,27	11,50	11,50	11,50	60,26	60,26			0,85
19.09.2020	24.00*		126,77	114,34	12,43	65,80	65,80	0,32			11,28	11,28	11,50	11,50	12,14	11,50	11,50	65,53	65,53			0,86
20.09.2020	24.00*		124,49	111,58	12,91	65,79	65,48	0,31			11,90	11,90	12,14	12,14	11,23	11,23	11,23	64,23	64,23			0,89
21.09.2020	24.00*		120,94	108,98	11,96	65,06	64,75	0,31			11,02	11,02	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	60,53	60,53			0,82
22.09.2020	24.00*		80,34	69,67	10,67	64,03	63,92	0,11			10,96	10,96	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	60,53	60,53			0,69
Среднее	24.00		115,53	103,53	11,99	64,35	64,08	0,27			11,26	11,26	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	63,15	63,15			0,80
Итого	144.00		693,17	621,20	71,97						67,53	67,53	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79					4,82

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

« 20 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергообеспечение»  
 Администрация теплоснабжающей организации  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ