Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,83	16,56	0,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
18.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,80	16,12	0,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
19.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,60	15,89	0,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
20.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,30	15,49	0,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
21.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,26	15,64	0,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
22.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,27	15,95	0,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	-	-	-	16,51	15,94	0,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Итого	144,00		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	123397,25	121496,74	-	-	-	-	2849,10	-	-
	22.09.20 22:00	123415,25	121496,74	-	-	-	-	2849,37	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **0,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.