

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 72, лит. В
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская
 Договор: 9146.036.1
 Строит. адрес: Телефон:
 Телефон: Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 12350
 График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СЛТ943.1 № 14866
 расходомер: PRЭМ-50-B1
 Подающий трубопровод (M1) PRЭМ-50-B1
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-50-B1
 Подающий ГВС (M3) PRЭМ-32-B1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qэнт.= 0 Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qот.= 0,587 Qгвс ср.= 0,228
 Qотв.= 0 Qгвс ср.= 912,8
 Qгвс ср.= 912,8

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 26.12.2021
 Термометр: КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТТТ-15-2
 Режим (схема): Преобр. давления:

Сенит.= 0 Стех.= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020
 Qгвс ср.= 912,8
 Qгвс ср.= 912,8

| Дата | Тип | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ Кал | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------|-------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|------------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|--|
| | | | M1 Т | M2 Т | dM Т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | | M3 Т | M4 Т | dM Т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излмв) м3 | Уплотит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | |
| 23.08.2020 | 24.00* | | 236,15 | 219,49 | 16,66 | 70,25 | 70,11 | 0,14 | 15,78 | 15,78 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 70,44 | 70,44 | 70,44 | 70,44 | 1,11 | |
| 24.08.2020 | 24.00* | | 236,32 | 220,11 | 16,21 | 70,20 | 70,09 | 0,11 | 15,29 | 15,29 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 69,85 | 69,85 | 69,85 | 69,85 | 1,07 | |
| 25.08.2020 | 24.00* | | 233,71 | 217,65 | 16,06 | 69,38 | 69,26 | 0,12 | 15,16 | 15,16 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 1,05 | |
| 26.08.2020 | 24.00* | | 233,58 | 216,36 | 17,22 | 69,73 | 69,61 | 0,12 | 16,36 | 16,36 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 69,65 | 69,65 | 69,65 | 69,65 | 1,14 | |
| 27.08.2020 | 24.00* | | 221,37 | 206,23 | 15,14 | 70,19 | 70,05 | 0,14 | 15,93 | 15,93 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 1,11 | |
| 28.08.2020 | 24.00* | | 8,79 | 24,43 | -15,64 | 56,71 | 58,65 | -1,94 | 16,85 | 16,85 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 58,22 | 58,22 | 58,22 | 58,22 | 0,98 | |
| 29.08.2020 | 24.00* | | 7,96 | 24,55 | -16,57 | 55,46 | 58,10 | -2,64 | 17,90 | 17,90 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 57,82 | 57,82 | 57,82 | 57,82 | 1,04 | |
| 30.08.2020 | 24.00* | | 9,51 | 27,30 | -17,79 | 56,00 | 58,33 | -2,33 | 19,50 | 19,50 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 1,13 | |
| 31.08.2020 | 24.00* | | 8,92 | 28,89 | -18,97 | 57,80 | 59,37 | -1,57 | 20,48 | 20,48 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 1,20 | |
| 01.09.2020 | 24.00* | | 10,66 | 28,24 | -17,58 | 58,04 | 59,72 | -1,68 | 18,80 | 18,80 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 58,28 | 58,28 | 58,28 | 58,28 | 1,11 | |
| 02.09.2020 | 24.00* | | 11,41 | 28,83 | -17,42 | 58,16 | 59,65 | -1,49 | 18,51 | 18,51 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 59,24 | 59,24 | 59,24 | 59,24 | 1,11 | |
| 03.09.2020 | 24.00* | | 13,62 | 31,75 | -18,13 | 56,95 | 58,90 | -1,95 | 18,61 | 18,61 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 1,09 | |
| 04.09.2020 | 24.00* | | 10,87 | 28,09 | -17,22 | 57,74 | 59,62 | -1,88 | 17,87 | 17,87 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 59,46 | 59,46 | 59,46 | 59,46 | 1,10 | |
| 05.09.2020 | 24.00* | | 9,64 | 28,62 | -18,98 | 57,00 | 59,33 | -2,33 | 20,26 | 20,26 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 1,20 | |
| 06.09.2020 | 24.00* | | 12,47 | 29,86 | -17,39 | 58,17 | 59,72 | -1,55 | 17,86 | 17,86 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 59,51 | 59,51 | 59,51 | 59,51 | 1,06 | |
| 07.09.2020 | 24.00* | | 13,10 | 32,67 | -19,57 | 58,03 | 59,44 | -1,41 | 20,07 | 20,07 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 1,19 | |
| 08.09.2020 | 24.00* | | 52,85 | 58,79 | -5,94 | 66,36 | 64,92 | 1,44 | 16,80 | 16,80 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 1,01 | |
| 09.09.2020 | 24.00* | | 246,24 | 226,38 | 19,86 | 70,02 | 69,89 | 0,13 | 18,43 | 18,43 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 1,29 | |
| 10.09.2020 | 24.00* | | 242,48 | 222,79 | 19,69 | 70,28 | 70,14 | 0,14 | 18,29 | 18,29 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 1,29 | |
| 11.09.2020 | 24.00* | | 242,16 | 222,63 | 19,53 | 71,21 | 71,08 | 0,13 | 18,23 | 18,23 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 71,14 | 71,14 | 71,14 | 71,14 | 1,30 | |
| 12.09.2020 | 24.00* | | 238,04 | 218,90 | 19,14 | 70,35 | 70,22 | 0,13 | 17,94 | 17,94 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 1,26 | |
| 13.09.2020 | 24.00* | | 234,71 | 216,14 | 18,57 | 69,90 | 69,74 | 0,16 | 17,31 | 17,31 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 1,22 | |
| 14.09.2020 | 24.00* | | 226,41 | 208,12 | 18,29 | 70,91 | 70,76 | 0,15 | 17,30 | 17,30 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 1,23 | |
| 15.09.2020 | 24.00* | | 115,45 | 116,39 | -0,93 | 63,57 | 64,40 | -0,83 | 17,85 | 17,85 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 64,09 | 64,09 | 64,09 | 64,09 | 1,14 | |
| 16.09.2020 | 24.00* | | 2770,91 | 2793,34 | -22,43 | | | | 428,50 | 428,50 | 436,65 | 436,65 | 436,65 | 436,65 | 436,65 | 436,65 | 436,65 | | | | | 27,35 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показание счетчиков на момент снятия данных: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, время | M1, Т | M2, Т | M3, Т | M4, Т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vл, Т | Qобщ, Кал | Траб, ч | | | | | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленной теплоснабжения Узла изл.

24 час
 24 час
 18,19 куб.м
 12,5 °C
 22,91 Кал
 454,84 м.куб.
 5,58 Кал

Отсутствует за учет тепловой энергии от абонента)
 «Филиал «Энергосбыт»
 «Консультационно-управляющие
 Представитель филиала в жилищной организации
 20 г.