

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова Ул. д. 73**
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская**

Договор: **9309.038.1**
 Строит. адрес: **Котельная 2 Невская**
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **10676**
 Код УТЭ: **10676**
 Отопление

Установленные приборы: **СГПТ941.11 № 24694** Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: **СГПТ941.11 № 24694** расходомер: **ПРЭМ-3-32-В** Smln= **0.12**
 Подающий трубопровод (M1) **ПРЭМ-3-32-В** Smax= **30**
 Подающий ГВС (M3) **КТПТР-01** Smax= **30**
 Циркуляционный ГВС (M4) **КТПТР-01**
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)** 2-х трубная схема
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0.396** Qвент = **0** Qтех = **0** Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 120.304** Qвент = **0** Qтех, гвс cf = **0** Qгвс, ср = **0**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: **Qот = 120.304** Qвент = **0** Qтех = **0** Qтех, гвс = **0** Qгвс, ср = **0**
 лето: **Qгвс=M3*(t3-tхв)** Qгвс, ср = **0**
 Фактическое потребление за отчетный период с **17.09.2020** по **22.09.2020** Qгвс, ср = **0**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	ΔV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	17.21	17.10	0.11															0.00
18.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	17.09	16.97	0.12															0.00
19.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	16.91	16.84	0.07															0.00
20.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	16.79	16.72	0.07															0.00
21.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	16.61	16.54	0.07															0.00
22.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	16.57	16.48	0.09															0.00
Среднее	24.00	0.00	0.00	0.00	16.58	16.77	0.09															0.00
Итого	144.00	0.00	0.00	0.00																		0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: **M1, т** **M2, т** **M3, т** **M4, т** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Vл, т** **Qобщ, Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему: **0 час** **Гкал**
 Период расчета по договору: **0 час** **куб.м**
 Период превышения I2: **0 час**
 Период превышения I2: **0 час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **12.5 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ: **0 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: **0 куб.м**



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)