

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**

Адрес: **Седова ул., Д. 75**

Обслуживающая организация: **котельная 2 Невская**

Источники: **котельная 2 Невская**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**

Вычислитель: **СПТ94.1.11 № 24947**

расходомер: **ПРЭМ-3-32-В**

Подводящий трубопровод (М1)

ПРЭМ-3-32-В

Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ-3-32-В

Подводящий ГВС (М3)

Гм1п= 0,12

Гмап= 30

КТПТР-01

КТПТР-01

КТПТР-01

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Приборы УТЭ поверены до: **30.08.2022**

Термопреобр.: **КТПТР-01**

Режим (схема): **Преобр. давлений:**

ОП: СП-0;

График: **149/70**

Телефон:

Узел учета: **10678**

Код УТЭ:

Отопление

Расчетный алгоритм: **зима:**

Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Qот. = **0,3933**

Qвент. = **0**

Qтех. = **0**

лето: **Qгвс=M3*(t3-tхв)**

Qгвс.гв. = **0**

Qгвс.ср. = **0**

Qгвс. = **0**

Договорные нагрузки (Гкал/час):

Qот. = **119,484**

Qвент. = **0**

Qтех. = **0**

Qгвс.гв.ср. = **0**

Qгвс.гв. = **0**

Qгвс.ср. = **0**

Qгвс. = **0**

Договорные расходы (гр.с/г.), т/сут.:

Гот. = **119,484**

Гвент. = **0**

Гтех. = **0**

Ггвс.гв.ср. = **0**

Ггвс.гв. = **0**

Ггвс.ср. = **0**

Ггвс. = **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	21,24	21,12	0,12														0,00
18.09.2020	24.00*		0.00	0.78	-0,78	25,40	41,36	-15,96														0,00
19.09.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	24,52	30,08	-5,56														0,00
20.09.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	24,63	29,76	-5,13														0,00
21.09.2020	24.00*		29,72	29,50	0,22	64,47	33,63	30,84														0,00
22.09.2020	24.00		75,01	74,25	0,76	63,45	37,53	25,92														0,92
Среднее	24.00		17,45	17,42	0,03	37,28	32,25	5,04														2,00
Итого	144.00		104,73	104,53	0,20																	0,49

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч	

Количество тепловой энергии Ообщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения 12: **0** час

Корректировка на температуру холодной воды: **12,5** °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Ообщ: **2,92** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Увс изл: **М.куб.**



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)