

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 76, лит. В
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9147.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 28445

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и отсчет. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208187
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) расходомер: ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) расходомер: ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 12.11.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-tхв)$
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: $Qот = 0,343$ Огвнт. = 0 Огтех. = 0 Огвс.ср. = 0,2618
 Огвс. ср. = 0,119
 Огвс. = 47,6 Ггвс. м =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4		
17.09.2020	24.00*	101,10	88,34	12,76	62,54	62,47	0,07	кгс/см2	кгс/см2	12,29	12,29	12,29	12,50	12,50	12,50	12,80	12,80	61,78	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	0,81
18.09.2020	24.00*	65,61	52,29	13,32	60,70	60,41	0,29			12,57	12,53	12,53	12,53	12,80	12,80	12,78	12,78	60,84					0,83
19.09.2020	24.00*	12,69	0,00	12,69	65,62	39,66	25,96			14,09	14,09	14,09	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	64,02					0,84
20.09.2020	24.00*	14,29	0,00	14,29	65,03	40,51	24,52			13,02	13,02	13,02	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	63,89					0,93
21.09.2020	24.00*	59,81	45,76	14,05	64,60	44,74	19,86			13,65	13,65	13,65	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	65,75					1,82
22.09.2020	24.00*	72,93	58,49	14,44	62,51	43,37	19,14			13,03	13,03	13,03	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	61,80					2,02
Среднее	24.00*	54,40	40,81	13,59	63,50	48,53	14,97			13,03	13,03	13,03	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	61,80					1,21
Итого	144,00	326,43	244,88	81,55	63,50	48,53	14,97			78,15	78,15	78,15	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	61,80					7,25

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Общ. Гкал Тр. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал
 Период превышения t2: 0 час куб.м

Корректировка на температуру холодной воды: 12,5 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 6,23 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 79,55 м.куб
 Объем потребленной теплоносителя Увс изл.: 79,55 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

