Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 80, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9148.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24473**
график: **149/70**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206921**

Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,395** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0094** Qгвс.= **0,3153**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,0094** Qгвс.ср= **0,0926**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **120** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **3,76** Gгвс.= **37,04** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00	*	106,06	89,68	16,38	70,90	70,63	0,27			15,73		15,73	16,09		16,09		70,68				1,11
24.08.2020	24,00		110,24	91,81	18,43	70,71	70,49	0,22			16,47		16,47	16,86		16,86		70,09				1,16
25.08.2020	24,00		108,99	90,88	18,11	70,05	69,78	0,27			16,11		16,11	16,45		16,45		69,60				1,12
26.08.2020	24,00	*	95,28	79,02	16,26	70,34	70,08	0,26			16,59		16,59	16,96		16,96		69,91				1,16
27.08.2020	24,00	*	88,69	76,47	12,22	70,80	70,40	0,40			15,40		15,40	15,73		15,73		69,68				1,07
28.08.2020	24,00		10,97	30,13	-19,16	61,67	63,15	-1,48			18,74		18,74	19,08		19,08		62,85				1,18
29.08.2020	24,00	*	9,84	25,06	-15,22	62,10	63,74	-1,64			15,62		15,62	15,91		15,91		63,40				0,99
30.08.2020	24,00		11,50	27,68	-16,18	62,49	64,04	-1,55			15,95		15,95	16,25		16,25		63,73				1,02
31.08.2020	24,00		11,87	30,37	-18,50	62,46	63,93	-1,47			18,32		18,32	18,67		18,67		63,65				1,16
01.09.2020	24,00		10,86	28,83	-17,97	61,79	63,49	-1,70			17,79		17,79	18,11		18,11		63,19				1,12
02.09.2020	24,00	*	12,01	31,86	-19,85	61,96	63,52	-1,56			19,74		19,74	20,11		20,11		63,25				1,25
03.09.2020	24,00		12,41	32,47	-20,06	61,91	63,37	-1,46			19,91		19,91	20,26		20,26		63,11				1,25
04.09.2020	24,00	*	12,59	28,83	-16,24	62,99	64,31	-1,32			17,31		17,31	17,64		17,64		63,98				1,11
05.09.2020	24,00		12,00	28,82	-16,82	62,57	64,11	-1,54			16,70		16,70	16,99		16,99		63,81				1,06
06.09.2020	24,00		11,83	32,91	-21,08	62,14	63,71	-1,57			20,89		20,89	21,27		21,27		63,45				1,32
07.09.2020	24,00		12,91	31,48	-18,57	62,26	63,72	-1,46			18,50		18,50	18,82		18,82		63,42				1,17
08.09.2020	24,00		13,01	32,84	-19,83	62,23	63,69	-1,46			19,70		19,70	20,07		20,07		63,39				1,25
09.09.2020	24,00	*	13,81	33,65	-19,84	61,75	63,05	-1,30			20,05		20,05	20,41		20,41		62,77				1,26
10.09.2020	24,00	*	10,09	17,25	-7,16	64,08	62,44	1,64			15,70		15,70	15,96		15,96		63,16				0,99
11.09.2020	24,00	*	12,46	0,00	12,46	70,02	23,22	46,80			12,25		12,25	12,47		12,47		69,31				0,85
12.09.2020	24,00	*	9,98	0,00	9,98	70,35	22,21	48,14			11,87		11,87	12,08		12,08		69,73				0,83
13.09.2020	24,00	*	12,89	0,00	12,89	71,27	22,66	48,61			13,13		13,13	13,37		13,37		70,63				0,93
14.09.2020	24,00	*	17,16	0,32	16,84	70,43	42,77	27,66			16,85		16,85	17,21		17,21		69,73				1,18
15.09.2020	24,00	*	15,90	0,16	15,74	70,41	34,38	36,03			16,76		16,76	17,14		17,14		69,72				1,17
16.09.2020	24,00	*	17,01	0,32	16,69	71,09	37,91	33,18			18,72		18,72	19,13		19,13		70,64				1,32
Среднее	24,00		30,41	33,63	-3,22	65,95	56,99	8,96			16,99		16,99	17,32		17,32		66,28				1,12
Итого	**600,00**		**760,36**	**840,84**	**-80,48**						**424,80**		**424,80**	**433,04**		**433,04**						**28,03**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **12,5** °C **5,31** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **22,72** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **433,04** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.