Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 80, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9148.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24473**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206921**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,395**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0,0094**	Qгвс.=	**0,3153**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,0094**	Qгвс.ср=	**0,0926**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**120**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**3,76**	Gгвс.=	**37,04**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	11,00	*	51,94	41,14	10,80	61,79	33,45	28,34			9,68		9,68	9,83		9,83		61,38				1,48
18.09.2020	23,00	*	94,58	75,21	19,37	60,54	40,03	20,51			18,18		18,18	18,47		18,47		61,05				2,72
19.09.2020		*																				
20.09.2020		*																				
21.09.2020	9,00	*	50,45	41,37	9,08	65,15	35,74	29,42			7,80		7,80	7,96		7,96		64,75				1,72
22.09.2020	23,00	*	79,48	53,53	25,95	63,31	40,77	22,54			25,19		25,19	25,42		25,42		43,56				2,85
Среднее	16,50		100,53	76,82	23,71	62,70	37,50	25,20			22,13		22,13	22,43		22,43		57,69				3,19
Итого	**66,00**		**276,45**	**211,25**	**65,20**						**60,85**		**60,85**	**61,68**		**61,68**						**8,77**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **78** час **18,19** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **78** час **77,65** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **12,5** °C **1,87** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **25,09** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **139,33** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКС № 2 Невского района» Санкт-Петербург