Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 82 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0920.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14862 | Режим (схема): ; | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.20	24,00	*	89,76	77,76	12,00	69,06	68,77	0,30	7,50	3,90	0,00	11,07	0,00	0,00	11,31	0,00	11,31	-	68,89	0,00	0,76			0,76
24.08.20	24,00	*	89,59	77,80	11,79	69,11	68,87	0,23	7,50	3,90	0,00	10,85	0,00	0,00	11,09	0,00	11,09	-	68,43	0,00	0,74			0,74
25.08.20	24,00	*	89,22	76,64	12,58	68,20	67,92	0,28	7,50	3,90	0,00	11,53	0,00	0,00	11,78	0,00	11,78	-	67,92	0,00	0,78			0,78
26.08.20	24,00	*	88,75	76,57	12,19	68,58	68,31	0,27	7,50	3,90	0,00	11,20	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44	-	68,19	0,00	0,76			0,76
27.08.20	24,00	*	87,20	75,47	11,73	68,84	68,58	0,26	7,50	3,90	0,00	10,70	0,00	0,00	10,93	0,00	10,93	-	68,34	0,00	0,73			0,73
28.08.20	24,00	*	16,12	26,66	10,53	56,89	57,72	-0,82	7,50	3,90	0,00	11,45	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63	-	57,60	0,00	0,66			0,66
29.08.20	24,00	*	13,87	26,40	12,53	56,96	57,77	-0,81	7,50	3,90	0,00	13,50	0,00	0,00	13,71	0,00	13,71	-	57,32	0,00	0,77			0,77
30.08.20	24,00	*	15,49	28,10	-2,61	57,31	58,51	-1,21	7,50	3,90	0,00	13,46	0,00	0,00	13,68	0,00	13,68	-	58,63	0,00	0,79			0,79
31.08.20	24,00	*	16,49	30,84	14,35	58,09	58,95	-0,86	7,50	3,90	0,00	15,41	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66	-	58,72	0,00	0,90			0,90
01.09.20	24,00	*	13,66	27,74	14,08	56,87	57,75	-0,88	7,50	3,90	0,00	15,62	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	-	57,20	0,00	0,89			0,89
02.09.20	24,00	*	16,95	30,75	13,80	57,48	58,35	-0,87	7,50	3,90	0,00	14,80	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04	-	58,00	0,00	0,86			0,86
03.09.20	24,00	*	18,41	31,13	12,71	57,74	58,38	-0,64	7,50	3,90	0,00	13,75	0,00	0,00	13,97	0,00	13,97	-	57,95	0,00	0,80			0,80
04.09.20	24,00	*	22,84	35,36	12,52	58,68	59,37	-0,69	7,50	3,90	0,00	13,51	0,00	0,00	13,73	0,00	13,73	-	59,20	0,00	0,80			0,80
05.09.20	24,00	*	17,19	30,05	12,86	57,38	58,41	-1,02	7,50	3,90	0,00	13,77	0,00	0,00	13,99	0,00	13,99	-	58,41	0,00	0,80			0,80
06.09.20	24,00	*	16,05	30,49	14,44	57,10	58,30	-1,20	7,50	3,90	0,00	15,33	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57	-	58,40	0,00	0,90			0,90
07.09.20	24,00	*	19,63	32,43	12,80	57,89	58,60	-0,72	7,50	3,90	0,00	13,81	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03	-	58,32	0,00	0,81			0,81
08.09.20	24,00	*	19,91	33,33	13,42	57,92	58,68	-0,76	7,50	3,90	0,00	14,71	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	-	58,37	0,00	0,86			0,86
09.09.20	24,00	*	22,32	34,61	12,29	57,90	58,52	-0,63	7,50	3,90	0,00	13,28	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	58,07	0,00	0,77			0,77
10.09.20	24,00	*	17,30	21,87	4,57	56,70	57,44	-0,74	7,50	3,90	0,00	13,57	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	-	55,91	0,00	0,76			0,76
11.09.20	24,00	*	15,04	0,00	5,04	62,96	54,99	7,96	7,50	3,90	0,00	15,21	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	-	61,64	0,00	0,94			0,94
12.09.20	24,00	*	13,67	0,00	13,67	62,85	52,33	10,53	7,50	3,90	0,00	13,82	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	-	61,54	0,00	0,85			0,85
13.09.20	24,00	*	12,60	0,00	12,60	63,19	49,63	13,56	7,50	3,90	0,00	12,80	0,00	0,00	13,03	0,00	13,03	-	61,83	0,00	0,79			0,79
14.09.20	24,00	*	14,11	0,00	14,11	63,16	50,58	12,58	7,50	3,90	0,00	14,31	0,00	0,00	14,57	0,00	14,57	-	61,96	0,00	0,89			0,89
15.09.20	24,00	*	14,82	0,00	14,82	63,16	52,94	10,22	7,50	3,90	0,00	15,09	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	-	61,98	0,00	0,94			0,94
16.09.20	24,00	*	12,59	0,00	12,59	63,15	41,44	21,70	7,50	3,90	0,00	12,83	0,00	0,00	13,06	0,00	13,06	-	61,95	0,00	0,79			0,79
Среднее	24,00	-	30,94	32,16	11,66	61,09	58,45	2,64	7,50	3,90	-	13,42	-	-	13,65	-	13,65	-	60,99	-	0,81	-	-	0,81
Итого	600,00		773,59	803,98	291,41						0,00	335,41	0,00	0,00	341,22	0,00	341,22	0,00			20,35	0,00	0,00	20,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.09.20 11:00	280047,26	236469,59	37611,05	0,00	38457,54	0,00	10826,95	2607,42	-
	19.09.20 04:00	280190,96	236508,57	37748,20	0,00	38596,99	0,00	10849,93	2615,60	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °C = -5,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **341,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.