

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 86, лит. А ИТГ11  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9092.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 28929  
 Код УУТЗ:

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения:

2-х трубная схема

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема):

ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;

График: 149/70

Вычислитель: ВКГ-7 № 207242  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ

Gm1= 0,8  
 Gm2= 0,8

Gm3= 120  
 Gm4= 120

Термопреобр.:  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н

Преобр. давления:

зимы: Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв)

Qот = 0,2321

Qвент = 0

Qтех = 0

Qтеп.ср = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут:

Qот = 0,2321

Qвент = 0

Qтех = 0

Qтеп.ср = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Учет ГВС (ТВ-2)		Т3	Т4	P3	P4	Qобщ		
			Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	кг/см2	кг/см2									кг/см2	кг/см2							
17.09.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03	27.04	-5.01																		0.00
18.09.2020	24.00	*	41.22	41.22	0.00	62.36	36.77	25.59	40.19	26.31																		1.05	
19.09.2020	24.00		65.68	65.68	0.00	66.50	40.19	26.31	64.02	40.03	25.89																	1.73	
20.09.2020	24.00		64.02	64.02	0.00	65.92	39.98	25.10	62.89	39.98	25.10																	1.66	
21.09.2020	24.00		62.89	62.89	0.00	62.23	39.35	22.88	42.67	42.69	-0.02																	1.58	
22.09.2020	24.00	*	46.08	46.08	0.00	57.35	37.23	20.13																				0.99	
Среднее	24.00		46.08	46.08	0.00	57.35	37.23	20.13																				1.17	
Итого	144.00		276.48	276.50	-0.02																							7.01	

Дата	Время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Ккал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения 12: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 12,5 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Ккал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 7,01 Ккал  
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

