Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205516-ч(с)-0920.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	66,24	66,24	0,00	61,50	61,26	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
18.09.20	24,00	-	71,46	71,32	0,14	60,77	45,40	15,37	7,00	5,00	1,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,10
19.09.20	24,00	-	64,75	64,75	0,00	65,85	38,76	27,09	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
20.09.20	24,00	-	62,94	62,94	0,00	65,26	38,66	26,60	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
21.09.20	24,00	-	60,93	60,80	0,13	64,42	38,79	25,63	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,57
22.09.20	24,00	-	41,27	41,35	-0,08	61,46	37,85	23,61	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
Среднее	24,00	-	61,27	61,23	0,03	63,21	43,45	19,76	7,00	5,00	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,18
Итого	144,00		367,59	367,40	0,19						7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	7,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	70831,47	69489,28	0,00	-	0,00	-	1495,08	-	-
	23.09.20 04:00	71062,56	69720,32	0,00	-	0,00	-	1501,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2