

Вычислитель: ВКГ-7 № 205536  
 Подает: тр.(M1): расстояние: ПРЭМ 32 п  
 Оборот: тр.(M2): расстояние: ПРЭМ 32 п  
 тр.-4: ПРС(M3): расстояние:  
 тр.цирк: ПРС(M4): расстояние:  
 тр.подпитки(M5): расстояние:  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)+M2\*(t1-tкв) лето:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.гвс.ср= Qвент.ср= Qтех.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные расходы (гр.сут.), ГГДТ: Qот.гвс.ср= Qвент.ср= Qтех.пот.= Qгвс.ср=  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 21.09.2020: Qот.гвс.ср= Qвент.ср= Qтех.пот.= Qгвс.ср=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dM	V3	V4	divс	Vподп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.кв.	Qгвс.гвс.	Q.общ.													
17.09.20	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.25	14.77	0.48	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18.09.20	24.00	-	52.44	52.44	0.00	62.38	38.39	23.99	7.00	5.00	1.26	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19.09.20	24.00	-	83.32	83.32	0.00	66.57	41.92	24.65	7.00	5.00	2.05	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.09.20	24.00	-	81.11	81.11	0.00	66.00	41.77	24.23	7.00	5.00	1.96	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.09.20	24.00	-	82.82	82.22	0.00	66.29	41.85	24.44	7.00	5.00	2.05	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.09.20	24.00	-	59.94	59.82	0.00	55.30	35.74	19.56	7.00	5.00	1.32	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Среднее	24.00	-	59.94	59.82	-	55.30	35.74	19.56	7.00	5.00	1.44	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого	144.00	-	359.63	358.91	0.00	-	-	-	-	-	8.64	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Q СДО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тхв, ч
19.09.20 04:00	34053.16	34253.72	0.00	-	-	0.00	-	810.83	-	-
21.09.20 06:00	34424.01	34424.57	0.00	-	-	0.00	-	814.99	-	-

Период расчета по среднему: Колонки теплового энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: с учетом корректировок

12.5 °C = 0.00 Гкал: 8.64 Гкал:  
 руб./м: руб./м:  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 печать энергосбыта



ГРУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергодобыва»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИЕМ  
 20.09.20

