

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул., д. 87, корп. 1, лит. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9902.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23515

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207269

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Фрагм.: 150/70

Вычислитель: Подводящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Gmin =
 0,067
 0,067
 0,027

Приборы УТЭ поверены до:
 30
 30
 12

20.12.2021
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 зимы: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qот = 0,23

Qтеп = 0

Qтеп.гв = 0

Qгвс = 0,099

Qгвс.ср = 0,045

Qгвс.м = 18

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут.:

Qот = 69

Qтеп = 0

Qтеп.гв = 0

Qгвс = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 18

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Qтеп.гв = 0
 Qгвс.гв = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 18

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3		T4	P3	P4		
17.09.2020	24.00		79,36	69,33	10,03	66,82	66,70	0,12	8,75	8,79	8,97	M3	M3	8,97			66,59						0,68	
18.09.2020	24.00		76,73	79,29	-2,56	65,75	57,00	8,75	8,92	8,92	9,10	M3	M3	9,10			65,00							0,54
19.09.2020	24.00		82,44	72,16	10,28	66,49	46,97	19,52	8,65	8,65	8,83	M3	M3	8,83			66,39							2,09
20.09.2020	24.00*		82,68	70,02	12,66	66,59	45,54	21,05	9,17	9,17	11,06	M3	M3	11,06			66,67							2,32
21.09.2020	24.00*		81,17	70,45	10,72	66,42	46,00	20,42	9,36	9,36	11,29	M3	M3	11,29			66,67							2,15
22.09.2020	24.00		76,60	67,57	9,03	65,73	45,43	20,30	7,57	7,57	7,73	M3	M3	7,73			65,35							1,96
Среднее	24.00		79,83	71,47	8,36	66,30	51,27	15,03	9,03	9,03	9,21	M3	M3	9,21			66,07							1,62
Итого	144,00		478,98	428,82	50,16				54,16	54,16	55,28			55,28										9,74

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

0 час
 0 час
 0 час
 15,5 °C
 8,92 Гкал
 55,28 м.куб.
 0,82 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0,82 Гкал

