

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 94 ИТП-2  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"  
 Договор: 9347.038.1  
 Строит. адрес: 20.12.2021  
 Телефон: 28527  
 Узел учета: Общий  
 Код УУТЗ: 28527  
 Раффик: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219401  
 Подводящий трубопровод (M1) расходомер: PRЭМ-32-B1  
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-32-B1  
 Подающий ГВС (M3) PRЭМ-20-B1  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hв)-M2\*(h2-hв)  
 Договорные нагрузки (ор.час), Гкал/час: Qот.= 0,3059 Qвент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс=M3\*(h3-hв)  
 Договорные расходы (ор.сут.), Т/сут.: Согт.= 91,77 Qвент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс.ср= 0 Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020  
 Qгвс.ср= 0 Qгвс.м= 0  
 Qгвс.ср= 0 Qгвс.м= 0  
 Qгвс.ср= 0 Qгвс.м= 0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал							
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 M3		V4 M3	dV (излив) M3	Уплотнит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2
17.09.2020	24.00*		2,26	0,00	2,26	54,29	19,47	34,82	2,17	2,03	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	54,78	54,78	52,29	52,29	0,12
18.09.2020	24.00*		2,06	0,00	2,06	52,68	18,82	33,86	2,03	0,96	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	52,29	52,29	43,23	43,23	0,11
20.09.2020	24.00*		1,20	0,00	1,20	43,55	18,65	24,90	0,96	0,52	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	43,23	43,23	39,34	39,34	0,05
21.09.2020	24.00*		0,72	0,00	0,72	39,01	18,24	20,77	0,52	0,28	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	39,34	39,34	36,97	36,97	0,03
22.09.2020	11.00*		0,26	0,00	0,26	38,42	30,66	7,54	0,28	0,20	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	36,97	36,97	36,36	36,36	0,00
Среднее	21,83		1,62	0,10	1,52	46,91	22,10	24,80	1,49	0,20	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	48,61	48,61	38,36	38,36	0,08
Итого	131,00		8,85	0,54	8,31				8,16		8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16					0,43

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Траб, ч  
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

13 час  
 0,05 Гкал  
 15,5 °C  
 0,34 Гкал  
 9,05 м.куб  
 0,14 Гкал  
 0,87 куб.м

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»  
 Филиал «Общественная энергия» (абонент)  
 Отчет принят  
 Ответственный за учет теплотехнических приборов (абонент)  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 20  
 Общество с ограниченной ответственностью  
 «Жилкомсервис № 2 Невского района»  
 Санкт-Петербург