

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул. д. 98, лит. А**  
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Объединенного"**  
 Источник: **ВК-7 № 208346**

Договор: **9054.038.1**  
 Строит. адрес: **УТЭ поверены до: 20.12.2021**  
 Телефон: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УТЭ: **23516**

Редфиск: **15070**

Вычислитель: **Расхождение:**  
 Подающий трубопровод (M1) **ПРЭМ 0,067**  
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ 0,067**  
 Подающий ГВС (M3) **ПРЭМ 0,027**  
 Циркуляционный ГВС (M4) **ПРЭМ 0,027**  
 Подпиточный трубопровод (V1) **12**

Схема подключения: **2-х трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**  
 Термопробор.: **КТСП-Н**  
**КТСП-Н**  
**КТСП-Н**

Режим (схема): **Преобр. давления:**

Договорные нагрузки: **Гкал/час:**  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 0,184**  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот = 55,2**

Q=M1\*(h1-hхв)+M2\*(h2-hхв)  
 Qвент. = **0**  
 Qгвс = **0**  
 Qгвс=M3\*(h3-hхв)

Qгвс = **0,0924**  
 Qгвс ср = **0,042**  
 Qгвс ср = **16,8** Гкал/сут.

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ	
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Уплит	T3	T4	P3		P4
17.09.2020	24,00	*	63,92	54,60	9,32	67,37	54,48	12,89				8,62	8,62	8,81				67,04				1,34
18.09.2020	24,00	*	67,48	59,10	8,38	66,25	41,42	24,83				7,51	7,51	7,69				65,96				2,02
19.09.2020	24,00	*	66,45	57,75	8,70	66,74	41,76	24,98				7,83	7,83	7,99				66,48				1,90
20.09.2020	24,00	*	66,01	55,35	10,66	66,85	41,16	25,69				9,74	9,74	9,94				66,87				2,13
21.09.2020	24,00	*	64,96	56,26	8,70	66,62	41,61	25,01				7,78	7,78	7,95				66,50				1,99
22.09.2020	24,00	*	61,76	52,90	8,86	65,97	41,08	24,89				7,99	7,99	8,16				65,52				1,90
Среднее	24,00		65,10	55,99	9,10	66,63	43,59	23,05				8,25	8,25	8,42				66,39				1,90
Итого	144,00		390,58	335,96	54,62							49,47	49,47	50,54								11,40
Показания счетчиков на момент снятия данных:																						
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч											

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **15,5 °С**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **10,55 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: **50,54 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
**Филиал «ЭнергоСервис»**  
**Абонентское управление**  
**Отчетный период**  
 Представитель теплоснабжающей организации