

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Сдободская ул., д. 3, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация:

Договор: 8763.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24454

Установленные приборы: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.23

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр.давления:

График: 95/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 208190 Часовые и суточные архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021

Термоприобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Подходящий трубопровод (M1) расходомер: ПРЭМ-40-D
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-D
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

GmIn= 0,3
 GmAx= 45

Температура: 27.11.2021

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Qгвс ср=

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1633 Qвент.= 0 Qгвс= 0

Qгвс ср= 0

Qгвс ср= 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 156,768 Qвент.= 0 Qгвс= 0

Qгвс ср= 0

Qгвс ср= 0

Договорные расходы (ср.сут.), Тонн/сут.: Gот= 156,768 Gвент.= 0 Gгвс= 0

Gгвс ср= 0

Gгвс ср= 0

Дата	Тп	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
		М1	Т	М2	Т	dm	Т	Т1	Т2	dt	Р1	Р2	М3	М4	dm	Т	М3	М4	dv (излив)	Уподпит	Т3		Т4	Р3	Р4
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51	16.16	0.35																	
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12	15.61	0.51																	
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01	15.52	0.49																	
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79	15.32	0.47																	
21.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73	15.34	0.39																	
22.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	15.43	0.32																	
Среднее	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.99	15.56	0.42																	
Итого	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				

Дата	Время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал
 м.куб.
 15,54 °С
 0 Гкал
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Генеральный директор
 ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Представитель обслуживающей организации
 «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

