

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж
Обслуживающая организация:

Договор: 9333.038.1
Стройт адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общий
23554

Источник: котельная 2 Невская
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подлежащий ГВС (М3)
Подлежащий ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)
Расчетный алгоритм:

расходомер:

Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до:

2-х трубная схема
20.12.2022
Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр. давлений:

График: 149/70

зима: Q=M1*(t1-hw)-M2*(t2-hw) лето: Qтвс=M3*(t3-hw)
Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0,175 Qтеп.гв= 0 Qгвс.= 0,2112
Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот.= 53,1646 Qтеп.гв.ср= 0 Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут.: Qот.= 53,1646 Qтеп.гв.= 0 Qгвс.= 38,4 Гвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал	
		M1 T	M2 T	dt °C	dM T	M3 T	M4 T	dM T	M3 T		
17.09.2020	24.00*	52.06	45.97	6.09	63.02	62.85	0.17	5.92	6.03	62.13	0.39
18.09.2020	24.00*	56.74	48.58	8.16	60.62	60.29	0.33	7.52	7.67	60.97	0.51
19.09.2020	24.00*	53.66	46.95	6.71	65.73	65.37	0.36	6.27	6.38	65.80	0.46
20.09.2020	24.00*	54.26	46.64	7.62	65.23	64.90	0.33	7.26	7.41	65.20	0.52
21.09.2020	24.00*	52.57	46.36	6.21	64.41	64.09	0.32	5.80	5.92	64.26	0.42
22.09.2020	24.00*	36.27	30.44	5.83	62.18	62.15	0.03	6.35	6.45	57.88	0.36
Итого	144.00	50.93	44.16	6.77	63.53	63.27	0.26	6.52	6.64	62.71	0.44
Показания счетчиков на момент снятия данных:		305.56	264.94	40.62				39.12	39.86		2.66
Дата, время		M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, T	Qобщ, Гкал	Траб, ч	

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабителя Уилл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Колличество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленной тепловой энергии Увс изл. 39,86 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
Филиал «Энерджи-Сервис»
Абонентская инспекция
Служба приема

