

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Фарфоровская ул., д. 16, лит. И**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **10647.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УЛТЗ: **23555**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 208349**
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Ул) Расчетный алгоритм:

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УЛТЗ поверены до: **20.12.2021**
 Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давлени:

График: **149/70**

Договорные нагрузки (Гкал/Час): **зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)**
 Договорные нагрузки (ср час): **Гкал/Час: Qот = 0,203**
 Договорные расходы (ср.слг.): **т/сут. Qот = 61,6709**

Лето: **Qтеп = 0**
Qтеп.гв = 0
Qтеп.гв.ср = 0
Qтеп.гв.ср = 0
Qтеп.гв.ср = 0
Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.гв = 0,1496
Qтеп.гв.ср = 0,068
Qтеп.гв.ср = 27,2 Гтв.ср.м

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)		Удлит	T3	T4	P3
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2
17.09.2020	24.00	*	278.39	265.22	13.17	62.79	62.84	-0.05	2.72	7.95	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	61.24	61.24	1.88	1.88
18.09.2020	24.00	*	309.29	294.91	14.38	60.65	57.93	2.72	6.50	8.63	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	61.18	61.18	1.51	1.51
19.09.2020	24.00	*	265.54	252.47	13.07	66.04	59.54	6.50	6.43	8.16	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	66.42	66.42	2.48	2.48
20.09.2020	24.00	*	260.04	246.51	13.53	65.55	59.12	6.43	6.27	8.63	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	65.62	65.62	2.32	2.32
21.09.2020	24.00	*	252.60	240.17	12.43	64.74	58.47	6.27	6.38	7.81	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	64.73	64.73	1.92	1.92
22.09.2020	24.00	*	165.05	154.23	10.82	63.10	58.74	6.38	4.70	9.06	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	57.68	57.68	1.92	1.92
Итого	144.00		1530.91	1453.51	77.40	63.81	59.11	4.70		8.37	8.54	8.54	8.54	8.54	8.54	8.54	8.54	62.81	62.81	1.92	1.92
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч										

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **10,52 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл: **51,23 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП «ТЭК СПб»
Финанс «Энергосбыт»
Абонентное управление
 Представитель: **С.А. Тарасов**
Иванов

