Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 18-20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9339.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 18-20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205588

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205588-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,20154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0916
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	73,56	63,31	10,25	63,15	62,88	0,27	7,00	5,00	-0,08	11,80	-	-	12,02	-	12,02	-	62,95	-	0,74			0,67
18.09.20	24,00	-	100,59	87,35	13,24	61,24	48,79	12,45	7,00	5,00	1,04	14,17	-	-	14,42	-	14,42	-	61,21	-	0,87			1,91
19.09.20	24,00	-	113,06	100,74	12,32	66,33	42,30	24,03	7,00	5,00	2,38	12,83	-	-	13,06	-	13,06	-	66,57	-	0,86			3,24
20.09.20	24,00	-	110,25	98,20	12,05	65,83	42,33	23,50	7,00	5,00	2,27	12,58	-	-	12,82	-	12,82	-	65,85	-	0,83			3,10
21.09.20	24,00	-	107,17	95,51	11,66	65,02	42,22	22,80	7,00	5,00	2,15	12,11	-	-	12,34	-	12,34	-	64,98	-	0,79			2,93
22.09.20	24,00	-	72,86	61,90	10,96	63,12	40,87	22,25	7,00	5,00	1,35	12,31	-	-	12,51	-	12,51	-	58,74	-	0,72			2,07
Среднее	24,00	-	96,25	84,50	11,75	64,12	46,57	17,55	7,00	5,00	1,52	12,63	-	-	12,86	-	12,86	-	63,38	-	0,80	-	-	2,32
Итого	144,00		577,49	507,01	70,48						9,11	75,80	0,00	0,00	77,17	0,00	77,17	0,00			4,81	0,00	0,00	13,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	109931,77	99715,72	12094,00	-	12372,80	-	2651,77	-	-
	23.09.20 05:00	110341,27	100078,26	12143,91	-	12423,62	-	2663,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °С = -0,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.