

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул, д. 22, лит. Ш

Договор: 9334.038.1

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Обслуживающая организация:

Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Установленные приборы: Часовые и сгонч. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Сглп=

Смах=

Термопобр.:  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(h2-hxв)

лето: Qгвс=M3\*(h3-hxв)

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,167  
 Gот = 50,7342

Qвент = 0  
 Gвент = 0

Qгвс = 0  
 Gгвс = 0

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Контроль ГВС (ТВ-1)

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	М1		М2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)	Уплитт	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
			T	°C	T	°C																			°C	кг/см2
23.08.2020	24.00		62,92	57,44	5,48	69,85	69,51	0,34	6,80	4,90	5,90	5,05	5,05	5,15	5,34	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	69,68	0,41
24.08.2020	24.00		61,21	57,51	4,70	69,79	69,48	0,31	6,80	4,90	5,22	5,22	5,22	5,34	5,34	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	68,70	0,35
25.08.2020	24.00*		61,75	56,88	4,87	68,99	68,66	0,33	6,80	4,90	5,26	5,26	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	68,91	0,36
26.08.2020	24.00*		61,57	56,72	4,85	69,31	68,98	0,33	6,80	4,90	5,52	5,52	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	69,38	0,38
27.08.2020	24.00		61,18	55,97	5,21	69,73	69,39	0,34	6,80	4,90	5,65	5,65	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	69,49	0,39
28.08.2020	24.00		62,26	56,94	5,32	68,93	68,61	0,32	6,80	4,90	4,94	4,94	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	69,67	0,34
29.08.2020	24.00*		62,55	58,05	4,50	69,96	69,62	0,34	6,80	4,90	6,42	6,42	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	69,83	0,45
30.08.2020	24.00		63,24	57,08	6,16	70,16	69,82	0,34	6,80	4,90	7,23	7,23	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	69,92	0,50
31.08.2020	24.00		64,33	57,40	6,93	69,75	69,44	0,31	6,80	4,90	5,65	5,65	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	69,92	0,39
01.09.2020	24.00*		62,51	57,24	5,27	69,34	69,02	0,32	6,80	4,90	5,92	5,92	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	69,06	0,41
02.09.2020	24.00		62,41	56,82	5,59	69,44	69,10	0,34	6,80	4,90	5,88	5,88	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	68,83	0,38
03.09.2020	24.00		61,84	56,65	5,19	69,16	68,82	0,34	6,80	4,90	5,88	5,88	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	69,41	0,42
04.09.2020	24.00		63,05	57,51	5,54	70,24	69,91	0,33	6,80	4,90	5,98	5,98	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	69,26	0,44
05.09.2020	24.00		62,84	57,27	5,57	69,74	69,41	0,33	6,80	4,90	5,88	5,88	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	69,34	0,36
06.09.2020	24.00*		62,81	56,65	6,16	69,49	69,14	0,35	6,80	4,90	6,42	6,42	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	69,34	0,38
07.09.2020	24.00		61,57	56,66	4,91	69,57	69,22	0,35	6,80	4,90	5,11	5,11	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	69,37	0,38
08.09.2020	24.00*		62,16	56,78	5,38	69,61	69,26	0,35	6,80	4,90	5,57	5,57	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	69,39	0,38
09.09.2020	24.00		63,49	58,16	5,33	69,60	69,25	0,35	6,80	4,90	5,50	5,50	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	69,61	0,44
10.09.2020	24.00*		62,30	56,01	6,29	68,94	68,61	0,33	6,80	4,90	6,44	6,44	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	69,34	0,40
11.09.2020	24.00*		62,29	56,66	5,63	69,70	69,36	0,34	6,80	4,90	6,12	6,12	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	69,68	0,42
12.09.2020	24.00*		61,79	55,45	6,00	69,98	69,62	0,36	6,80	4,90	6,12	6,12	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	69,61	0,40
13.09.2020	24.00*		62,10	55,45	6,65	70,90	70,54	0,36	6,80	4,90	6,12	6,12	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	69,65	0,45
14.09.2020	24.00		61,30	55,02	6,28	69,95	69,58	0,37	6,80	4,90	6,41	6,41	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	69,44	0,41
15.09.2020	24.00*		60,17	54,23	5,94	69,48	69,09	0,39	6,80	4,90	5,97	5,97	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	69,44	0,40
16.09.2020	24.00*		59,73	54,11	5,62	70,42	70,04	0,38	6,80	4,90	5,84	5,84	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	69,37	0,40
Итого	600,00		62,17	56,60	5,57	69,68	69,34	0,34	6,80	4,90	5,84	5,84	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	69,37	10,11
Показана счетчиков на момент снятия данных:			M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч							

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 149,20 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл, 149,20 м.куб.

12,5 °C  
 8,29 Гкал  
 149,2 м.куб.

0 час  
 0 час  
 1,82 Гкал

Гкал  
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель управляющей организации

Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 20 » г.

