Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	58,60	53,99	4,61	62,85	62,73	0,12	7,00	5,00	-0,05	5,62	-	-	5,70	-	5,70	-	61,79	-	0,35			0,30
18.09.20	24,00	-	67,40	61,63	5,77	61,05	50,15	10,90	7,00	5,00	0,64	6,26	-	-	6,37	-	6,37	-	61,48	-	0,38			1,02
19.09.20	24,00	-	62,68	57,75	4,93	66,22	41,09	25,13	7,00	5,00	1,42	5,43	-	-	5,55	-	5,55	-	66,03	-	0,36			1,78
20.09.20	24,00	-	62,03	56,15	5,88	65,70	40,85	24,85	7,00	5,00	1,36	6,38	-	-	6,51	-	6,51	-	65,34	-	0,42			1,78
21.09.20	24,00	-	59,38	54,69	4,69	64,88	40,78	24,10	7,00	5,00	1,28	5,26	-	-	5,34	-	5,34	-	64,44	-	0,34			1,62
22.09.20	24,00	-	40,47	35,68	4,79	62,74	39,29	23,45	7,00	5,00	0,81	5,62	-	-	5,67	-	5,67	-	57,45	-	0,32			1,14
Среднее	24,00	-	58,43	53,32	5,11	63,91	45,82	18,09	7,00	5,00	0,91	5,76	-	-	5,86	-	5,86	-	62,76	-	0,36	-	-	1,27
Итого	144,00		350,56	319,89	30,67						5,47	34,57	0,00	0,00	35,14	0,00	35,14	0,00			2,17	0,00	0,00	7,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	65850,55	61195,04	5357,52	-	5477,97	-	1512,81	-	-
	23.09.20 05:00	66078,60	61402,85	5380,12	-	5500,95	-	1519,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °С = -0,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 7,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 35,14 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.