Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0920.txt.
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.20	24,00	-	57,37	52,94	4,43	69,39	69,11	0,28	7,00	5,00	0,00	4,77	-	-	4,87	-	4,87	-	69,40	-	0,33			0,33
24.08.20	24,00	-	57,55	52,93	4,62	69,29	69,07	0,22	7,00	5,00	0,00	4,96	-	-	5,06	-	5,06	-	68,73	-	0,34			0,34
25.08.20	24,00	-	56,79	52,33	4,46	68,52	68,27	0,25	7,00	5,00	0,00	4,79	-	-	4,89	-	4,89	-	68,23	-	0,33			0,33
26.08.20	24,00	-	56,96	52,18	4,78	68,83	68,58	0,25	7,00	5,00	0,00	5,15	-	-	5,25	-	5,25	-	68,48	-	0,35			0,35
27.08.20	24,00	-	56,15	51,49	4,66	69,26	69,00	0,26	7,00	5,00	0,00	4,86	-	-	4,95	-	4,95	-	68,83	-	0,34			0,34
28.08.20	24,00	-	57,40	52,41	4,99	68,46	68,22	0,24	7,00	5,00	0,00	5,26	-	-	5,37	-	5,37	-	68,06	-	0,36			0,36
29.08.20	24,00	-	57,60	53,40	4,20	69,52	69,25	0,27	7,00	5,00	0,00	4,54	-	-	4,63	-	4,63	-	69,18	-	0,31			0,31
30.08.20	24,00	-	57,14	52,77	4,37	69,69	69,43	0,26	7,00	5,00	0,00	4,70	-	-	4,77	-	4,77	-	69,32	-	0,33			0,33
31.08.20	24,00	-	58,19	53,06	5,13	69,25	69,03	0,22	7,00	5,00	0,00	5,48	-	-	5,56	-	5,56	-	68,71	-	0,38			0,38
01.09.20	24,00	-	56,68	52,78	3,90	68,87	68,62	0,25	7,00	5,00	0,00	4,25	-	-	4,32	-	4,32	-	68,43	-	0,29			0,29
02.09.20	24,00	-	56,67	52,45	4,22	68,96	68,70	0,26	7,00	5,00	0,00	4,54	-	-	4,63	-	4,63	-	68,55	-	0,31			0,31
03.09.20	24,00	-	56,41	52,25	4,16	68,68	68,42	0,26	7,00	5,00	0,00	4,41	-	-	4,47	-	4,47	-	68,40	-	0,30			0,30
04.09.20	24,00	-	57,36	53,06	4,30	69,75	69,49	0,26	7,00	5,00	0,00	4,60	-	-	4,71	-	4,71	-	69,12	-	0,32			0,32
05.09.20	24,00	-	57,59	52,77	4,82	69,28	69,00	0,28	7,00	5,00	0,00	5,10	-	-	5,22	-	5,22	-	69,10	-	0,35			0,35
06.09.20	24,00	-	57,46	52,37	5,09	69,03	68,76	0,27	7,00	5,00	0,00	5,40	-	-	5,53	-	5,53	-	68,88	-	0,38			0,38
07.09.20	24,00	-	56,46	52,33	4,13	69,09	68,83	0,26	7,00	5,00	0,00	4,33	-	-	4,38	-	4,38	-	68,84	-	0,30			0,30
08.09.20	24,00	-	56,74	52,48	4,26	69,12	68,85	0,27	7,00	5,00	0,00	4,63	-	-	4,70	-	4,70	-	68,72	-	0,32			0,32
09.09.20	24,00	-	58,11	53,88	4,23	69,12	68,86	0,26	7,00	5,00	0,00	4,67	-	-	4,75	-	4,75	-	68,80	-	0,32			0,32
10.09.20	24,00	-	57,41	51,85	5,56	68,47	68,21	0,26	7,00	5,00	0,00	5,92	-	-	6,05	-	6,05	-	68,07	-	0,40			0,40
11.09.20	24,00	-	56,57	52,53	4,04	69,23	68,96	0,27	7,00	5,00	0,00	4,42	-	-	4,51	-	4,51	-	68,83	-	0,31			0,31
12.09.20	24,00	-	56,11	51,72	4,39	69,52	69,23	0,29	7,00	5,00	0,00	4,70	-	-	4,78	-	4,78	-	69,29	-	0,33			0,33
13.09.20	24,00	-	57,61	51,52	6,09	70,43	70,15	0,28	7,00	5,00	0,00	6,39	-	-	6,54	-	6,54	-	70,13	-	0,45			0,45
14.09.20	24,00	-	55,95	51,05	4,90	69,45	69,17	0,28	7,00	5,00	0,00	5,18	-	-	5,29	-	5,29	-	69,17	-	0,36			0,36
15.09.20	24,00	-	55,32	50,39	4,93	69,04	68,70	0,34	7,00	5,00	0,00	5,16	-	-	5,24	-	5,24	-	69,36	-	0,36			0,36
16.09.20	24,00	-	55,31	50,15	5,16	69,93	69,63	0,30	7,00	5,00	0,00	5,35	-	-	5,46	-	5,46	-	69,73	-	0,37			0,37
Среднее	24,00	-	56,92	52,28	4,63	69,21	68,94	0,27	7,00	5,00	-	4,94	-	-	5,04	-	5,04		68,89	-	0,34	-	-	0,34
Итого	600,00		1422,91	1307,09	115,82						0,00	123,56	0,00	0,00	125,93	0,00	125,93	0,00			8,51	0,00	0,00	8,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.08.20 23:00	57019,14	53415,94	4322,09	-	4414,26	-	1248,93	-	-
	19.09.20 04:00	58597,12	54869,60	4456,06	-	4550,68	-	1258,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °C = -1,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2 2 печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.