Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 12,5
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
17.09.20	24,00	-	65,52	61,53	3,99	62,46	62,39	0,07	7,00	5,00	0,00	4,80	-	-	4,83	-	4,83	-	61,00	-	0,29			0,29
18.09.20	24,00	-	75,58	71,39	4,19	60,56	51,17	9,39	7,00	5,00	0,61	5,15	-	-	5,20	-	5,20	-	60,82	-	0,31			0,92
19.09.20	24,00	-	71,50	67,19	4,31	65,74	45,15	20,59	7,00	5,00	1,32	5,21	-	-	5,30	-	5,30	-	65,76	-	0,34			1,67
20.09.20	24,00	-	69,39	65,45	3,94	65,23	45,59	19,64	7,00	5,00	1,22	4,98	-	-	5,08	-	5,08	-	64,95	-	0,32			1,54
21.09.20	24,00	-	68,07	63,67	4,40	64,42	45,67	18,75	7,00	5,00	1,13	5,41	-	-	5,48	-	5,48	-	63,92	-	0,35			1,48
22.09.20	24,00	-	45,93	41,33	4,60	62,46	44,50	17,96	7,00	5,00	0,71	5,44	-	-	5,50	-	5,50	-	58,02	-	0,32			1,03
Среднее	24,00	-	66,00	61,76	4,24	63,48	49,08	14,40	7,00	5,00	0,83	5,17	-	-	5,23	-	5,23	-	62,41	-	0,32	-	-	1,16
Итого	144,00		395,99	370,56	25,43						5,00	30,99	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00			1,94	0,00	0,00	6,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	58597,12	54869,60	4456,06	-	4550,68	-	1258,80	-	-
	23.09.20 05:00	58856,19	55111,38	4477,23	-	4572,17	-	1264,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.