

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская
 Договор: 9336.038.1
 Строит. адрес: Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е
 Телефон: 24313
 Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 24313
 График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208240
 Часовые и суток: архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Qот = 0,3033 Qгвс = 0
 Qтеп.гвс = 0,0146 Qгвс.ср = 0,1582
 Qтеп.гвс.ср = 0,0146 Qгвс.ср = 0,0964
 Qтеп.гвс = 0 Qгвс.гвс = 5,84 Qгвс.гвс = 38,56
 Qтеп.гвс.ср = 0 Qгвс.гвс.ср = 38,56
 Qтеп.гвс.ср = 0 Qгвс.гвс.ср = 38,56

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термомонобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н
 Режим (схема): Преобр. давления:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал									
			М1	М2	ΔТ	Т2	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ		У3	У4	ΔV (излив)	Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
Т	Т	Т	°C	°C	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал			
17.09.2020	24.00		95,34	84,18	11,16	62,88	57,81	5,07																
18.09.2020	24.00		108,97	97,25	11,72	61,02	47,70	13,32																
19.09.2020	24.00		101,70	91,72	9,98	66,18	43,93	22,25																
20.09.2020	24.00		100,96	89,31	11,65	65,68	43,66	22,02																
21.09.2020	24.00		98,03	86,79	11,24	64,87	43,38	21,49																
22.09.2020	24.00		68,01	56,80	11,21	62,74	41,84	20,90																
Среднее	24.00		95,50	84,34	11,16	63,90	46,39	17,51																
Итого	144.00		573.01	506.05	66.96																			

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения ΔТ: 12,5 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,84 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 12,24 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 72,58 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Узл. изл.: 72,58 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ
 Представитель теплопоставляющей организации

« 20 » 2020 г.