

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул, д. 30, лит. А

Договор: 9337.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28381

Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до: 29.08.2022
 2-х трубная схема

Термопреобр.:
 Валет ТПС
 Валет ТПС

График: 149/70

Установленные приборы:
 Часовые и суточ. архивы в файлах:

Сплн=
 0,085
 0,085
 21,23
 21,23

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

ОП: А32-00:

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318865
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Qот = 0,1928
 Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:
 Got = 58,5722

Qвент = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(t3-tхв)
 лето: Qгвс = M3*(t3-tхв)
 Qгвс.гв = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Расчетный алгоритм:
 Расчетные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:
 Got = 58,5722

Qвент = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(t3-tхв)
 лето: Qгвс = M3*(t3-tхв)
 Qгвс.гв = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уподпит	T3	T4	P3
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	14,93	14,79	0,14													0,00
18.09.2020	23.00	*	38,11	38,67	-0,56	37,55	27,20	10,35													0,74
19.09.2020	24.00		76,95	77,52	-0,57	66,47	44,36	21,11													1,60
20.09.2020	24.00		75,13	75,28	-0,15	64,94	44,05	20,89													1,56
21.09.2020	24.00		72,99	73,03	-0,04	64,15	43,80	20,35													1,48
22.09.2020	23.95	*	49,62	49,63	-0,01	54,04	35,60	18,44													0,97
Среднее	23,82		52,52	52,74	-0,22	50,18	34,97	15,21													1,07
Итого	142,95		312,80	314,13	-1,33																6,35

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

1,05 час
 1,05 час
 0,06 Гкал
 12,5 °C
 6,41 Гкал
 м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)