# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Цимбалина ул, д. 30, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9131.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **31153**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1307924**

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Режим (схема): **ОП: А32-00;** |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | 0,085 | 21,23 | Взлет ТПС | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (М2) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | 0,085 | 21,23 | Взлет ТПС | СДВ-И-1,60 |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | СДВ-И-1,60 |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

график: **130/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,21** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **84** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 17.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 15,82 | 0,36 | 0,00 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 14,29 | 0,47 | 0,00 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 14,80 | 0,23 | 0,00 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 20.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 14,39 | 0,34 | 0,00 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 15,04 | 0,16 | 0,00 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 22.09.2020 | 24,00 | * | 65,13 | 65,49 | -0,36 | 37,65 | 33,86 | 3,78 | 2,08 | 1,60 | | | | | | | | | | | | 0,63 |
| **Среднее** | 24,00 | | 10,86 | 10,91 | -0,06 | 18,93 | 18,03 | 0,89 | 0,35 | 0,35 | | | | | | | | | | | | 0,11 |
| **Итого** | **144,00** | | **65,13** | **65,49** | **-0,36** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,63** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,54** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0,63** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

УУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург