

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"

Адрес: Цимбелина ул., д. 44, лит. Б

Обслуживающая организация:

Источники: котельная 2 Невская

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207191

Подающий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

расходомер: PR3M

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Термопреобр.: КТСП-Н

Преобр. давлений: КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлений:

Qот = 0,263

Qвент = 0

Qтех = 0

Qгвс.гв = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Qот = 0

Qвент = 0

Qтех = 0

Qгвс.гв = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Qот = 79,8987

Qвент = 0

Qтех = 0

Qгвс.гв = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ		Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.38	15.28	0.10														0.00	
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.67	14.57	0.10														0.00	
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.75	14.72	0.03														0.00	
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.51	14.40	0.11														0.00	
21.09.2020	24.00*	105.35	105.35	0.00	63.96	47.18	16.78														1.77	
22.09.2020	24.00*	154.47	154.43	0.04	62.99	48.81	14.18														2.21	
Среднее	24.00	43.30	43.30	0.01	31.04	25.83	5.22														0.66	
Итого	144.00	259.82	259.78	0.04																	3.98	
Показания счетчиков на момент снятия данных:																						
Дата, время		М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч												

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Филиал «Энерго-Балт»  
Представитель территориальной организации  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ



Договор: 9074.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Преобр. давлений:

Qот = 0,263

Qвент = 0

Qтех = 0

Qгвс.гв = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Qот = 79,8987

Qвент = 0

Qтех = 0

Qгвс.гв = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Телефон:

Узел учета:

Код УТЭ:

Отопление

23548

рафик: 149170