Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-0920.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 12,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,63	13,47	0,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
18.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,02	11,83	0,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
19.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,46	12,35	0,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
20.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	11,89	11,66	0,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
21.09.20	24,00	-	97,81	97,81	0,00	63,95	44,80	19,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
22.09.20	24,00	-	146,40	146,70	-0,30	63,29	46,60	16,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
Среднее	24,00	-	40,70	40,75	-0,05	29,54	23,45	6,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72
Итого	144,00		244,21	244,51	-0,30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	143136,80	143101,46	-	-	-	-	2911,53	-	-
	23.09.20 05:00	143436,84	143401,80	-	-	-	-	2916,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.