

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул. д. 10, лит. Г
 Обслуживающая организация: Договор: 9105.038.1
 Стрелит-адрес: Телефон:
 Оцен от теплоснабжения по приборам УТГ за Сентябрь 2020
 Телефон: 27894
 Узел учета: Общий
 Код УТГ: 15070

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 202222
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Уп) РЭМ
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M*(t1-t2)*k2
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,319
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Сот = 95,7
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020
 Электр.: Qэ = 0
 Qгвс = M3*(t3-t4)
 Qгвс, ср = 0,1892
 Qгвс, ср = 0,086
 Gтх = 0
 Gтх, ср = 0
 Gтх, ср = 34,4
 Gтх, ср = 34,4
 Gтх, ср = 34,4

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТГ поверены до: 20.12.2021
 Термоспобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема): ОП: СИ-2 КТ3-0 или 1, ФРТ-1; МП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;
 Преобр. давлении:

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)																Qот, Гкал/сут.	Сот, Гкал/сут.	Учет ГВС (ТВ-2)															
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излия)	Уплотит	T3			T4	P3	P4	Qобц												
час	Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал																
23.08.2020	24.00		19,41	6,12	13,29	66,81	50,68	16,13				16,51	2,97	13,54	16,86	2,97	13,89	65,74	39,04	0,97	0,319	0	0	0,1892	0,086	34,4	15070									
24.08.2020	24.00*		18,44	6,36	12,08	65,77	49,01	16,76				15,53	3,06	12,77	16,12	3,06	13,06	64,63	37,95	0,91																
25.08.2020	24.00		19,60	6,22	13,38	65,64	49,38	16,26				16,81	2,99	13,82	17,12	2,99	14,13	64,54	37,97	0,97																
26.08.2020	24.00		28,68	15,30	13,38	67,01	56,95	10,06				20,67	7,06	13,61	21,10	7,11	13,99	65,65	47,39	1,03																
27.08.2020	24.00		142,68	132,94	9,74	70,61	64,62	5,99				71,14	61,41	9,73	72,73	62,38	10,35	69,83	59,09	1,34																
28.08.2020	24.00		138,21	128,83	9,38	70,11	64,03	6,08				68,86	59,63	9,23	70,35	60,59	9,76	69,33	58,43	1,29																
29.08.2020	24.00		138,10	128,80	9,30	71,46	65,24	6,22				66,78	59,76	9,02	70,36	60,72	9,64	70,68	59,51	1,31																
30.08.2020	24.00		139,21	126,85	11,94	71,47	65,24	6,23				70,43	58,79	11,64	72,05	59,75	12,30	70,71	59,50	1,48																
31.08.2020	24.00		137,63	126,81	10,82	70,64	64,49	6,15				70,56	59,15	11,41	72,13	60,11	12,02	70,06	59,23	1,44																
01.09.2020	24.00		137,63	126,81	10,82	70,64	64,49	6,15				69,31	58,87	10,44	70,83	59,83	11,00	69,86	58,84	1,38																
02.09.2020	24.00		136,77	125,84	10,93	70,64	64,38	6,26				68,97	58,39	10,58	70,50	59,35	11,15	69,87	58,59	1,40																
03.09.2020	24.00		136,11	125,60	10,51	70,51	64,34	6,17				68,49	58,29	10,20	70,01	59,25	10,76	69,73	58,66	1,36																
04.09.2020	24.00		138,17	127,20	10,97	71,39	65,32	6,07				69,56	59,05	10,51	71,17	60,01	11,16	70,58	59,72	1,38																
05.09.2020	24.00		137,39	126,58	10,81	71,17	65,08	6,09				69,02	58,73	10,28	70,61	59,69	10,92	70,39	59,46	1,37																
06.09.2020	24.00		138,20	124,72	13,48	70,85	64,73	6,12				70,83	57,77	13,06	72,44	58,73	13,71	70,08	59,07	1,55																
07.09.2020	24.00		136,48	125,06	11,42	70,92	64,73	6,19				69,00	57,97	11,03	70,53	58,93	11,60	70,14	58,99	1,42																
08.09.2020	24.00		136,66	125,16	11,50	70,82	64,62	6,20				68,03	58,01	11,02	70,59	58,97	11,62	70,04	58,86	1,42																
09.09.2020	24.00		136,93	126,69	10,24	70,89	63,84	6,23				68,54	58,76	9,78	70,09	59,72	10,37	70,11	58,88	1,35																
10.09.2020	24.00		134,62	124,15	10,47	70,18	63,84	6,34				67,75	57,52	10,23	70,28	58,47	10,79	69,40	57,94	1,37																
11.09.2020	24.00		137,00	126,09	10,91	70,93	64,48	6,45				69,19	58,45	10,74	70,73	59,41	11,32	70,13	58,48	1,43																
12.09.2020	24.00		136,47	125,21	11,26	71,40	64,86	6,54				69,17	58,10	11,07	70,77	59,06	11,71	70,62	58,79	1,47																
13.09.2020	24.00		138,29	124,16	14,13	72,14	65,56	6,58				71,60	57,56	14,04	73,25	58,52	14,45	71,35	59,40	1,69																
14.09.2020	24.00		135,69	123,82	11,87	71,05	64,59	6,46				69,27	57,42	11,85	70,82	58,37	12,45	70,20	58,29	1,40																
15.09.2020	24.00		132,45	122,07	10,38	70,95	64,37	6,58				66,92	56,59	10,33	68,48	57,55	10,91	69,29	58,76	1,40																
16.09.2020	24.00		130,60	120,31	10,29	71,72	65,03	6,69				65,93	55,78	10,15	67,44	56,72	10,72	69,92	58,76	1,40																
Среднее	24.00		118,50	107,14	11,37	70,24	62,60	7,64				60,89	49,68	11,20	62,25	50,49	11,76	69,39	55,98	1,35																
Итого	600,00		2962,58	2678,42	284,16							1522,17	1242,08	280,09	1856,32	1262,26	294,06			33,63																

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Qобц, Гкал; Габ, ч; Габ, °С

Колличество тепловой энергии Qобц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Uизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения: 0 час
 Период превышения T: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 4,34 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобц: 29,29 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Uвс изл: 294,06 м.куб

Абонентская служба
 Ответственный за учет теплоэнергии (т.Абонент)
 Представитель теплоснабжающей организации