Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Txв, гр.С= 15,5
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	82,52	67,96	14,56	68,43	50,25	18,18	7,00	5,00	1,24	14,56	-	-	14,86	-	14,86	-	68,49	-	1,00			2,24
18.09.20	24,00	-	116,53	92,08	24,45	67,58	47,84	19,74	7,00	5,00	1,82	24,45	-	-	24,95	-	24,95	-	67,58	-	1,65			3,47
19.09.20	24,00	-	94,08	76,74	17,34	67,61	47,67	19,94	7,00	5,00	-0,57	17,34	-	-	17,69	-	17,69	-	66,92	-	1,16	-	-	2,71
20.09.20	24,00	-	114,40	90,67	23,73	67,89	47,16	20,73	7,00	5,00	1,88	23,73	-	-	24,21	-	24,21	-	67,83	-	1,61			3,49
21.09.20	24,00	-	94,08	76,74	17,34	67,61	47,67	19,94	7,00	5,00	-0,57	17,34	-	-	17,69	-	17,69	-	66,92	-	1,16	-	-	2,71
22.09.20	24,00	-	62,88	56,26	6,62	66,54	45,43	21,11	7,00	5,00	1,22	6,62	-	-	6,76	-	6,76	-	63,76	-	0,42			1,64
Среднее	24,00	-	94,08	76,74	17,34	67,61	47,67	19,94	7,00	5,00	0,84	17,34	-	-	17,69	-	17,69	-	66,92	-	1,17	-	-	2,71
Итого	144,00		564,50	460,46	104,04						5,03	104,04	0,00	0,00	106,16	0,00	106,16	0,00			7,00	0,00	0,00	16,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	162991,77	110032,83	74981,91	-	76834,96	-	6586,03	-	-
	23.09.20 05:00	163276,57	110303,18	75133,47	-	76989,37	-	6592,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °C = -1,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.