Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
17.09.20	24,00	-	69,48	61,44	8,04	69,47	51,47	18,00	7,00	5,00	0,00	8,04	-	-	8,20	-	8,20	-	69,35	-	0,56			0,56
18.09.20	24,00	-	70,61	64,76	5,85	68,38	43,29	25,09	7,00	5,00	1,63	5,85	-	-	5,97	-	5,97	-	68,31	-	0,40			2,02
19.09.20	24,00	-	71,54	63,97	7,57	68,94	43,62	25,32	7,00	5,00	1,62	7,57	-	-	7,72	-	7,72	-	68,86	-	0,52			2,14
20.09.20	24,00	-	70,72	62,07	8,65	69,04	43,48	25,56	7,00	5,00	1,59	8,65	-	-	8,83	-	8,83	-	68,99	-	0,60			2,18
21.09.20	24,00	-	70,98	62,44	8,54	68,88	43,91	24,97	7,00	5,00	1,56	8,54	-	-	8,71	-	8,71	-	68,81	-	0,59			2,15
22.09.20	24,00	-	66,79	59,76	7,03	68,22	43,56	24,66	7,00	5,00	1,47	7,03	-	-	7,17	-	7,17	-	68,08	-	0,48			1,95
Среднее	24,00	-	70,02	62,41	7,61	68,82	44,89	23,93	7,00	5,00	1,31	7,61	-	-	7,77	-	7,77	-	68,73	-	0,52	-	-	1,84
Итого	144,00		420,12	374,44	45,68						7,87	45,68	0,00	0,00	46,61	0,00	46,61	0,00			3,14	0,00	0,00	11,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	72504,66	64728,22	27448,85	-	28136,25	-	2008,59	-	-
	23.09.20 05:00	72786,36	64977,96	27561,12	-	28250,96	-	2017,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °C = -0,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.