

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шенгучева ул, д. 26, лит. Л  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенно"

Договор: 8740.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:  
 Общий  
 28978

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 219193  
 Вычислитель: БКТ-7 № 219193  
 Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hх)

Схемы подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,164 Qтеп.= 0 Qгвс.= 0,1214  
 Договорные расходы (гр.час), Гкал/час: Qот.гр.= 0 Qтеп.гр.ср.= 0,0552  
 Договорные расходы (гр.сут.), Гкал/сут.: Qот.сут.= 0 Qтеп.сут.ср.= 22,08 Qгвс.сут.= 22,08  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ.
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	°C					
23.08.2020	24.00		144.60	138.32	6.28	71.22	67.75	3.47				76.93	72.48	4.45	78.71	73.92	4.79	71.37	64.90	0.78			
24.08.2020	24.00		144.33	138.16	6.17	70.78	67.37	3.41				76.172	72.42	4.30	78.47	73.84	4.63	70.91	64.53	0.77			
25.08.2020	24.00		143.51	136.81	6.70	70.25	66.86	3.39				76.54	71.66	4.88	78.24	73.08	5.16	70.39	64.05	0.80			
26.08.2020	24.00		143.20	136.62	6.58	70.63	67.15	3.48				76.29	71.57	4.72	78.04	72.98	5.06	70.77	64.26	0.80			
27.08.2020	24.00		142.18	134.98	7.20	70.99	67.44	3.55				75.92	70.66	5.30	77.69	72.06	5.63	71.12	64.45	0.85			
28.08.2020	24.00		141.66	135.19	6.47	70.29	66.74	3.55				75.22	70.82	4.40	76.94	72.16	4.78	71.12	64.45	0.85			
29.08.2020	24.00		143.03	137.08	5.95	71.56	67.95	3.61				75.69	71.80	3.89	77.46	73.24	4.22	70.42	63.79	0.78			
30.08.2020	24.00		141.87	135.89	5.98	71.56	67.95	3.61				75.03	71.17	3.86	76.80	72.61	4.19	71.69	64.96	0.76			
31.08.2020	24.00		144.17	136.52	7.65	70.89	67.41	3.48				76.94	71.43	5.51	78.71	72.85	5.86	71.02	64.50	0.86			
01.09.2020	24.00		142.34	135.85	6.49	70.69	67.15	3.54				75.52	71.15	4.37	77.25	72.52	4.73	70.82	64.21	0.78			
02.09.2020	24.00		141.78	134.86	6.92	70.70	67.10	3.60				75.41	70.59	4.82	77.14	71.95	5.19	70.82	64.11	0.81			
03.09.2020	24.00		141.44	134.34	7.10	70.54	66.96	3.58				75.35	70.30	5.05	77.05	71.66	5.39	70.82	64.11	0.83			
04.09.2020	24.00		142.84	136.06	6.78	71.41	67.87	3.54				75.80	71.06	4.74	77.57	72.46	5.11	71.54	64.90	0.81			
05.09.2020	24.00		142.43	135.54	6.89	71.19	67.25	3.58				75.55	70.71	4.84	77.31	72.13	5.18	71.33	64.60	0.82			
06.09.2020	24.00		141.51	134.88	6.63	70.86	67.31	3.61				75.06	70.42	4.64	76.75	71.77	4.98	71.00	64.22	0.81			
07.09.2020	24.00		141.95	134.45	7.50	70.94	67.31	3.63				75.58	70.11	5.47	77.30	71.47	5.83	71.07	64.26	0.87			
08.09.2020	24.00		142.78	134.57	8.21	70.84	67.22	3.62				76.28	70.15	6.13	78.01	71.49	6.52	70.98	64.17	0.91			
09.09.2020	24.00		144.23	137.36	6.87	70.92	67.29	3.63				76.44	71.71	4.73	78.22	73.08	5.14	71.05	64.25	0.83			
10.09.2020	24.00		141.57	134.19	7.38	70.24	66.54	3.70				75.37	70.11	5.28	79.17	72.75	6.42	71.14	64.37	0.93			
11.09.2020	24.00		144.86	136.74	8.12	71.01	67.25	3.76				77.36	71.37	5.99	79.17	72.75	6.42	71.14	64.37	0.93			
12.09.2020	24.00		142.48	135.97	6.51	71.47	67.25	3.87				76.99	70.99	4.50	77.22	72.43	4.79	71.80	64.37	0.84			
13.09.2020	24.00		144.07	135.58	8.49	72.22	68.29	3.93				76.44	70.73	6.26	78.84	72.12	6.72	72.34	64.97	0.98			
14.09.2020	24.00		142.93	134.27	8.66	71.09	67.30	3.79				76.44	70.73	6.55	78.19	71.22	6.97	71.21	64.10	0.96			
15.09.2020	24.00		140.17	132.75	7.42	70.98	67.07	3.91				74.43	69.21	5.22	76.18	70.51	5.67	71.12	63.80	0.88			
16.09.2020	24.00		140.65	132.15	8.50	71.75	67.83	3.92				75.13	68.79	6.34	76.90	70.11	6.79	71.89	64.51	0.96			
Среднее	24.00		142.66	135.57	7.10	71.00	67.37	3.63				75.90	70.85	5.05	77.65	72.23	5.41	71.13	64.33	0.84			
Итого	600.00		3566.58	3389.13	177.45							1897.52	1777.30	126.22	1941.21	1805.84	135.37			21.04			

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету на приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

0 час  
 0 час  
 15,5 °C  
 19,08 Гкал  
 135,37 м.куб

0 час  
 0 час  
 1,96 Гкал

Гкал  
 куб.м

Общц, Гкал

Траб. ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации

Филиал «Энергосбыт»  
 Абонент «Энергосбыт»  
 УП «ТЭЦ СПб»  
 « 20 » г.