Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 80222013
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-80222013-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.20	24,00	-	56,91	49,44	7,47	70,41	70,08	0,33	7,00	5,00	0,00	8,72	-	-	8,91	-	8,91	-	70,57	-	0,62			0,62
24.08.20	24,00	-	56,44	49,44	7,00	69,94	69,71	0,23	7,00	5,00	0,00	8,18	-	-	8,38	-	8,38	-	69,50	-	0,57			0,57
25.08.20	24,00	-	55,94	48,97	6,97	69,43	69,15	0,28	7,00	5,00	0,00	8,18	-	-	8,37	-	8,37	-	69,26	-	0,57			0,57
26.08.20	24,00	-	56,85	48,75	8,10	69,76	69,49	0,27	7,00	5,00	0,00	9,28	-	-	9,49	-	9,49	-	69,54	-	0,65			0,65
27.08.20	24,00	-	56,62	48,12	8,50	70,13	69,85	0,28	7,00	5,00	0,00	9,66	-	-	9,86	-	9,86	-	69,85	-	0,68			0,68
28.08.20	24,00	-	55,38	48,37	7,01	69,40	69,11	0,29	7,00	5,00	0,00	8,24	-	-	8,42	-	8,42	-	69,04	-	0,57			0,57
29.08.20	24,00	-	56,20	48,97	7,23	70,67	70,37	0,30	7,00	5,00	0,00	8,34	-	-	8,53	-	8,53	-	70,49	-	0,59			0,59
30.08.20	24,00	-	57,71	48,22	9,49	70,74	70,40	0,34	7,00	5,00	0,00	10,66	-	-	10,88	-	10,88	-	70,79	-	0,76			0,76
31.08.20	24,00	-	57,73	48,62	9,11	70,08	69,83	0,25	7,00	5,00	0,00	10,27	-	-	10,52	-	10,52	-	69,73	-	0,72			0,72
01.09.20	24,00	-	57,15	48,37	8,78	69,87	69,55	0,32	7,00	5,00	0,00	9,94	-	-	10,18	-	10,18	-	69,74	-	0,70			0,70
02.09.20	24,00	-	57,30	47,96	9,34	69,88	69,57	0,31	7,00	5,00	0,00	10,44	-	-	10,68	-	10,68	-	69,76	-	0,73			0,73
03.09.20	24,00	-	57,10	47,85	9,25	69,72	69,42	0,30	7,00	5,00	0,00	10,39	-	-	10,61	-	10,61	-	69,64	-	0,72			0,72
04.09.20	24,00	-	56,44	48,68	7,76	70,58	70,33	0,25	7,00	5,00	0,00	8,80	-	-	9,02	-	9,02	-	70,26	-	0,62			0,62
05.09.20	24,00	-	55,96	48,52	7,44	70,35	70,07	0,28	7,00	5,00	0,00	8,59	-	-	8,78	-	8,78	-	70,12	-	0,60			0,60
06.09.20	24,00	-	57,06	48,05	9,01	70,06	69,75	0,31	7,00	5,00	0,00	10,15	-	-	10,35	-	10,35	-	70,00	-	0,71			0,71
07.09.20	24,00	-	57,27	47,93	9,34	70,11	69,81	0,30	7,00	5,00	0,00	10,50	-	-	10,75	-	10,75	-	69,96	-	0,74			0,74
08.09.20	24,00	-	56,80	48,08	8,72	70,00	69,72	0,28	7,00	5,00	0,00	9,90	-	-	10,11	-	10,11	-	69,78	-	0,69			0,69
09.09.20	24,00	-	57,11	49,07	8,04	70,06	69,77	0,29	7,00	5,00	0,00	9,21	-	-	9,41	-	9,41	-	69,86	-	0,64			0,64
10.09.20	24,00	-	56,53	47,69	8,84	69,38	69,08	0,30	7,00	5,00	0,00	10,02	-	-	10,22	-	10,22	-	69,19	-	0,69			0,69
11.09.20	24,00	-	57,09	48,50	8,59	70,14	69,81	0,33	7,00	5,00	0,00	9,78	-	-	10,00	-	10,00	-	69,89	-	0,68			0,68
12.09.20	24,00	-	57,14	47,97	9,17	70,59	70,27	0,32	7,00	5,00	0,00	10,39	-	-	10,62	-	10,62	-	70,40	-	0,73			0,73
13.09.20	24,00	-	59,07	47,58	11,49	71,36	71,05	0,31	7,00	5,00	0,00	12,64	-	-	12,92	-	12,92	-	71,12	-	0,90			0,90
14.09.20	24,00	-	57,09	47,46	9,63	70,25	69,94	0,31	7,00	5,00	0,00	10,80	-	-	11,04	-	11,04	-	69,97	-	0,76			0,76
15.09.20	24,00	-	54,97	46,97	8,00	70,10	69,73	0,37	7,00	5,00	0,00	9,10	-	-	9,32	-	9,32	-	70,02	-	0,64			0,64
16.09.20	24,00	-	56,05	46,63	9,42	70,89	70,56	0,33	7,00	5,00	0,00	10,52	-	-	10,75	-	10,75	-	70,69	-	0,75			0,75
Среднее	24,00	-	56,80	48,25	8,55	70,16	69,86	0,30	7,00	5,00	-	9,71	-	-	9,92	-	9,92	-	69,97	-	0,68	-	-	0,68
Итого	600,00		1419,91	1206,21	213,70						0,00	242,70	0,00	0,00	248,12	0,00	248,12	0,00			17,00	0,00	0,00	17,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.08.20 00:00	66052,79	57481,14	10236,93	-	10489,25	-	2013,06	-	-
	19.09.20 04:00	67609,76	58807,11	10499,53	-	10757,69	-	2032,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -3,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **248,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.