Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 33**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9111.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9735**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **11.09.2022**
Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**СПТ943 № 6101**				Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,336** Qвент.= **0** Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= **0,088**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **100,8** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= **35,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00	*	79,44	66,47	12,97	70,99	70,51	0,48	7,10	3,50	13,80		13,80	14,12		14,12		70,89		3,70		0,98
24.08.2020	24,00	*	79,73	66,50	13,23	70,63	70,26	0,37	7,10	3,50	14,07		14,07	14,39		14,39		70,10		3,70		0,99
25.08.2020	24,00	*	79,12	65,74	13,38	70,03	69,60	0,43	7,10	3,50	14,19		14,19	14,51		14,51		69,77		3,70		0,99
26.08.2020	24,00	*	79,82	65,65	14,17	70,34	69,93	0,41	7,10	3,50	14,94		14,94	15,28		15,28		70,00		3,70		1,05
27.08.2020	24,00	*	78,21	64,88	13,33	70,79	70,36	0,43	7,10	3,50	14,05		14,05	14,37		14,37		70,39		3,70		0,99
28.08.2020	24,00	*	78,12	64,96	13,16	70,03	69,62	0,41	7,10	3,50	13,91		13,91	14,22		14,22		69,64		3,70		0,97
29.08.2020	24,00	*	79,90	65,84	14,06	71,27	70,81	0,46	7,10	3,50	14,79		14,79	15,13		15,13		71,04		3,70		1,05
30.08.2020	24,00	*	80,22	65,29	14,93	71,36	70,87	0,49	7,10	3,50	15,73		15,73	16,10		16,10		71,23		3,70		1,12
31.08.2020	24,00	*	81,45	65,68	15,77	70,73	70,33	0,40	7,10	3,50	16,61		16,61	16,98		16,98		70,27		3,70		1,17
01.09.2020	24,00	*	79,85	65,34	14,51	70,50	70,08	0,42	7,10	3,50	15,33		15,33	15,67		15,67		70,12		3,70		1,08
02.09.2020	24,00	*	80,66	64,91	15,75	70,55	70,09	0,46	7,10	3,50	16,56		16,56	16,94		16,94		70,34		3,70		1,17
03.09.2020	24,00	*	79,01	64,81	14,20	70,28	69,83	0,45	7,10	3,50	14,96		14,96	15,30		15,30		70,03		3,70		1,05
04.09.2020	24,00	*	78,92	65,73	13,19	71,30	70,89	0,41	7,10	3,50	13,96		13,96	14,28		14,28		70,85		3,70		0,99
05.09.2020	24,00	*	78,84	65,37	13,47	70,97	70,52	0,45	7,10	3,50	14,23		14,23	14,56		14,56		70,74		3,70		1,01
06.09.2020	24,00	*	80,58	65,04	15,54	70,69	70,24	0,45	7,10	3,50	16,35		16,35	16,73		16,73		70,50		3,70		1,15
07.09.2020	24,00	*	81,57	64,83	16,74	70,73	70,27	0,46	7,10	3,50	17,55		17,55	17,96		17,96		70,52		3,70		1,24
08.09.2020	24,00	*	79,54	65,01	14,53	70,67	70,23	0,44	7,10	3,50	15,28		15,28	15,62		15,62		70,36		3,70		1,08
09.09.2020	24,00	*	82,09	66,22	15,87	70,68	70,25	0,43	7,10	3,50	16,60		16,60	16,98		16,98		70,40		3,70		1,17
10.09.2020	24,00	*	80,06	64,54	15,52	70,02	69,56	0,46	7,10	3,50	16,22		16,22	16,59		16,59		69,72		3,70		1,13
11.09.2020	24,00	*	80,77	65,64	15,13	70,81	70,36	0,45	7,10	3,50	15,81		15,81	16,17		16,17		70,42		3,70		1,11
12.09.2020	24,00	*	79,09	64,89	14,20	71,18	70,70	0,48	7,10	3,50	14,85		14,85	15,20		15,20		70,89		3,70		1,05
13.09.2020	24,00	*	81,48	64,91	16,57	72,09	71,62	0,47	7,10	3,50	17,24		17,24	17,65		17,65		71,71		3,70		1,24
14.09.2020	24,00	*	80,29	64,45	15,84	70,95	70,50	0,45	7,10	3,50	16,54		16,54	16,92		16,92		70,59		3,70		1,17
15.09.2020	24,00	*	79,41	63,61	15,80	70,77	70,24	0,53	7,10	3,50	16,47		16,47	16,85		16,85		70,73		3,70		1,17
16.09.2020	24,00	*	78,23	63,37	14,86	71,55	71,08	0,47	7,10	3,50	15,51		15,51	15,87		15,87		71,20		3,70		1,10
Среднее	24,00		79,86	65,19	14,67	70,80	70,35	0,45	7,10	3,50	15,42		15,42	15,78		15,78		70,50		3,70		1,09
Итого	**600,00**		**1996,40**	**1629,68**	**366,72**						**385,55**		**385,55**	**394,39**		**394,39**						**27,22**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,5** °C **5,98** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **21,24** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **394,39** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.