Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0920.txt
Режим (схема): ;

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за прошедший отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.20	24,00	*	52,25	37,83	14,42	70,63	69,93	0,69	7,30	3,80	0,00	14,31	0,00	0,00	14,64	0,00	14,64	-	70,20	0,00	1,01			1,01
24.08.20	24,00	*	52,89	37,87	15,02	70,22	69,70	0,52	7,30	3,80	0,00	14,96	0,00	0,00	15,29	0,00	15,29	-	69,36	0,00	1,04			1,04
25.08.20	24,00	*	51,88	37,40	14,48	69,66	69,01	0,65	7,30	3,80	0,00	14,39	0,00	0,00	14,71	0,00	14,71	-	69,07	0,00	0,99			0,99
26.08.20	24,00	*	51,98	37,42	14,56	69,96	69,31	0,65	7,30	3,80	0,00	14,52	0,00	0,00	14,84	0,00	14,84	-	69,33	0,00	1,01			1,01
27.08.20	24,00	*	51,62	36,98	14,63	70,36	69,72	0,64	7,30	3,80	0,00	14,59	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92	-	69,64	0,00	1,02			1,02
28.08.20	24,00	*	51,63	37,01	14,63	69,62	68,99	0,63	7,30	3,80	0,00	14,62	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	-	68,91	0,00	1,01			1,01
29.08.20	24,00	*	51,79	37,54	14,24	70,83	70,15	0,69	7,30	3,80	0,00	14,15	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	70,22	0,00	0,99			0,99
30.08.20	24,00	*	52,29	37,11	15,18	70,97	70,24	0,73	7,30	3,80	0,00	15,10	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	-	70,47	0,00	1,07			1,07
31.08.20	24,00	*	53,74	37,37	16,37	70,31	69,71	0,59	7,30	3,80	0,00	16,35	0,00	0,00	16,72	0,00	16,72	-	69,54	0,00	1,14			1,14
01.09.20	24,00	*	53,59	37,09	16,50	70,13	69,47	0,66	7,30	3,80	0,00	16,45	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82	-	69,52	0,00	1,14			1,14
02.09.20	24,00	*	52,74	36,86	15,88	70,17	69,49	0,68	7,30	3,80	0,00	15,86	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	69,61	0,00	1,10			1,10
03.09.20	24,00	*	52,77	36,80	15,97	69,90	69,25	0,65	7,30	3,80	0,00	15,93	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	69,31	0,00	1,11			1,11
04.09.20	24,00	*	51,64	37,40	14,24	70,90	70,32	0,59	7,30	3,80	0,00	14,14	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46	-	70,17	0,00	0,99			0,99
05.09.20	24,00	*	50,84	37,11	13,72	70,55	69,96	0,59	7,30	3,80	0,00	13,60	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91	-	69,84	0,00	0,95			0,95
06.09.20	24,00	*	53,13	36,99	16,14	70,34	69,68	0,66	7,30	3,80	0,00	16,09	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	69,83	0,00	1,12			1,12
07.09.20	24,00	*	52,89	36,88	16,00	70,33	69,71	0,63	7,30	3,80	0,00	15,92	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	-	69,71	0,00	1,11			1,11
08.09.20	24,00	*	54,00	36,93	17,07	70,31	69,68	0,63	7,30	3,80	0,00	17,04	0,00	0,00	17,42	0,00	17,42	-	69,72	0,00	1,19			1,19
09.09.20	24,00	*	53,89	37,77	16,13	70,33	69,70	0,63	7,30	3,80	0,00	16,08	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	-	69,74	0,00	1,12			1,12
10.09.20	24,00	*	52,72	36,69	16,02	69,64	69,01	0,62	7,30	3,80	0,00	15,97	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	69,00	0,00	1,10			1,10
11.09.20	24,00	*	52,77	37,40	15,37	70,42	69,78	0,65	7,30	3,80	0,00	15,38	0,00	0,00	15,73	0,00	15,73	-	69,76	0,00	1,07			1,07
12.09.20	24,00	*	50,59	36,90	13,69	70,76	70,05	0,71	7,30	3,80	0,00	13,58	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	-	70,14	0,00	0,95			0,95
13.09.20	24,00	*	53,59	36,94	16,65	71,67	70,99	0,69	7,30	3,80	0,00	16,58	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	-	71,01	0,00	1,18			1,18
14.09.20	24,00	*	53,62	36,64	16,98	70,53	69,88	0,65	7,30	3,80	0,00	17,00	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	69,84	0,00	1,19			1,19
15.09.20	24,00	*	52,40	36,10	16,30	70,42	69,62	0,80	7,30	3,80	0,00	16,23	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	70,08	0,00	1,14			1,14
16.09.20	24,00	*	52,68	35,92	16,76	71,15	70,45	0,70	7,30	3,80	0,00	16,72	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	-	70,55	0,00	1,18			1,18
Среднее	24,00	-	52,56	37,08	15,48	70,40	69,75	0,65	7,30	3,80	-	15,42	-	-	15,77	-	15,77	-	69,78	-	1,08	-	-	1,08
Итого	600,00		1313,92	926,96	386,96						0,00	385,57	0,00	0,00	394,22	0,00	394,22	0,00			26,93	0,00	0,00	26,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.08.20 00:00	54248,83	44622,99	10902,04	0,00	11175,42	0,00	2366,40	804,91	-
	19.09.20 04:00	55689,65	45644,16	11324,31	0,00	11607,14	0,00	2397,65	834,34	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -5,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **394,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.